



POZNÁMKA:
V místnostech s podlahou budou kabely J0FE-R 1x2x0,8 vedeny nad podlahou vohé, přichytky ke stropu přichytky bez požární odolnosti.
V místnostech bez podlahy budou kabely J0FE-R 1x2x0,8 vedeny na porcovu v perných trubkách. Kabely J0FE-R mohou být udláždny také do společných kabelových žlábků.
Kabely s funkcí schopnosti při požáru musí být vedeny odděleně a musí být vždy přichytky kovovými přichytkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru po dobu 30 minut. Kovové přichytky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro přichytky budou použity kovové hmoždinky nebo šrouby do betonu.