


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

BEZ MĚŘÍTKA



## TABULKA ROZMĚRŮ

<b>DN</b>	DN POTRUBÍ - OCEĽ	mm	25-32	40-50	
<b>D</b>	PRŮMĚR POTRUBÍ-PE	mm	25-32	40-50	63-75
<b>B</b>	PÍSKOVÝ OBSYP	m <sup>3</sup> /bm	0,20	0,21	0,22
<b>A</b>	PÍSKOVÉ LOŽE	m <sup>3</sup> /bm		0,06	

**sanit**  
STUDIO S.R.O.  
technická  
projekční  
kancelář  
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Zpracovatel profesní části : SANIT STUDIO, s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

OBJEDNATEL :		<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,</b> PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			 KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ PEŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ PEŠEK				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN			
NÁZEV AKCE :				STUPEŇ	
<b>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</b> (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)				DPS	
				DATUM	
				FORMÁT/POČET STR.	
				MĚŘÍTKO	
NÁZEV OBJEKTU :				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
D.2 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		ČÁST :		Č. ZAK.	
		IO 10 - PLYNOVOD		15033	
NÁZEV PŘÍLOHY :				ČÍSLO SOUPRAVY	
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				SOUBOR	
				DWG	
				Č. PŘÍLOHY :	
				15033-DPS-D.2-IO 10-03	