

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

03.045/6  
— pořadí ve skupině  
— číslo skupiny  
— číslo kruhu

LEGENDA  
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

- EPS OŠTŘEDNA EPS
- PARALELNÍ TABLO
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLASIČ
- TERMOFERENČIÁLNÍ HLASIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLASIČ
- OT MULTISENZOROVÝ HLASIČ
- HLASIČ VE ZVOLENE POJÍLAZE
- HLASIČ NAD PODHLEDEM
- PARALELNÍ SIGNALIZACE
- TRUBKA NASÁVACHO HLASIČE
- NS NASÁVACÍ HLASIČ
- VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODUL
- VÝSTUPNÍ MODUL
- ROZVADĚČ NN
- SŘEDNA
- NÁPĚVACÍ ZDROJ
- PANEL OPPO
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR KTPO
- MAJÁK
- ZÁRÁDKOVÉHO PŘENOSU ZDP

—	JNFE-R 1x2x0,8 B2ca
—	JNFE-V 1x2x0,8 B2ca s1,d1
—	1-CHKE-V 2x1,5 B2ca s1,d1
—	JNFE-V 4x2x0,8 B2ca s1,d1
—	SSKFH-V180 PLUS 1x2x0,8
—	1-CSKH-V180 PLUS 2x2,5

POZNÁMKA:  
V místnostech s podlahou budou kabely JNFE-R 1x2x0,8 vedeny nad podlahou vlně, přichyceny ke stropu příchýtkami bez požární odolnosti. V místnostech bez podlahy budou kabely JNFE-R 1x2x0,8 vedeny na povrchu v první trubkách. Kabely JNFE-R mohou být uloženy také do společných kabelových žlabů. Kabely s funkční schopností při požáru musí být vedeny odděleně a musí být vždy přichyceny kovovými příchýtkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru po dobu 30 minut. Kovové příchýtky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro příchýtky budou použity kovové hmoždinky nebo šrouby do betonu.

Soutěžní systém - JTSK  
Výkresy systém - Bp  
23.000-289.70 m.n.m.  
AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - 08/2020

OBJEDNATEL <b>KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVÁRSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</b>		KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ	
VEDOUcí PROJEKTANT ZDOP. PROJEKTANT VÝKRESOVATEL KONTROLA KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ	ING. CHREJKA FARMAN MICHAL ERICH MICHAL ERICH MICHAL ERICH STAV. ÚRAD JČM	<b>KANIA</b>	
NAZEV AKCE NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVBNÍ ÚPRAVY DLE 111 INŽENÝRSKÉHO A OHLAŠOVACÍHO OHLAŠOVACÍHO ZKON 431)		KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ MĚSTO: HRADEC KRÁLOVÉ OKRES: HRADEC KRÁLOVÉ POSLEDNÍ ÚPRAVA: 08/2020 POSLEDNÍ ÚPRAVA: 08/2020 POSLEDNÍ ÚPRAVA: 08/2020	
NAZEV OBJEKTU PAVILON A	ČÁST SLABOPROJEKT ELEKTROTECHNIKA	ARCHIVNÍ ČÍSLO C. ZNAČKA: 15033 C. SOUBOR: DWG C. PRŮBĚH: ROZPRÁVY	
NAZEV PRŮBĚHU PŮDORYS 1.PP - EPS		15033-DPS-D.1.4.6-SO-01-02	