

Od: Lucie Vašková <Vaskova@vosjicin.cz>
Odesláno: čtvrtek 17. října 2019 7:49
Komu: metelka@atelier11.cz
Předmět: DOZP Jičín - výstavba 2 RD
Přílohy: Jičín_DSS.DGN; Jičín_DSS.pdf; 322_DSP_C.2.1_Katastrální situační výkres_1.část_vyjádření_16-10-2019-Model.pdf; LEGENDA.dgn; LEGENDA.pdf

Dobrý den,

Zasílám Vám zakres stávajících sítí v zájmovém území – *.dxf i digitální data *.dgn včetně legendy sítí a dále situaci z projektu „Jičín – zajištění připojovacího bodu pro odkanalizování areálu kasáren“ s projektovanými trasami splaškové a dešťové kanalizace přes dotčené pozemky a vymezením území pro stavbu na základě vydaného ÚR, stavba navazuje na již vybudovanou část splaškové a dešťové kanalizaci (do doby dokončení stavby zatím nefunkční). Realizace záměru je možná až po zkolaudování stavby kanalizace !!

Do doby vybudování nové kanalizace není odvádění splaškových a dešťových vod možné.

Splašková kanalizace (kamenina DN 300) bude po dokončení stavby v naší správě, dešťová zůstane městu Jičín.

Ochranné pásmo splaškové kanalizace bude dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. vzhledem k hloubce jejího uložení více než 2,5 m pod povrchem - přípojek - 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u dešťové kanalizace DN 1000 ochranné pásmo vzhledem k dimenzi potrubí též 2,5m. Ke splaškové kanalizační stoce, kterou budeme mít ve správě, musí být zachován přístup pro případ oprav a údržby a musí být umístěna ve veřejně přístupných pozemcích (oddělení pozemku ??).

Každý objekt se samostatným č.p. musí mít vlastní vodovodní i kanalizační přípojku - upřesnit. Dešťové vody do dešťové kanalizace.

Přípojky (obsah projektu, technické parametry) v souladu se „Standards vodovodu a kanalizace“ – zveřejněny na našem webu www.vosjicin.cz

Napojení na vodovod – vodovodní řad THL 400 „V lipách“ na p.č. 1876/1 v k.ú. Jičín –, protlak pod komunikací (možno 2 přípojky současně), vodoměr(y) umístí do vodoměrné šachty.

Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci až po kolaudaci.

Návrh řešení zásobení vodou a odkanalizování včetně umístění všech objektů a inž. sítí, respektující výše uvedené požadavky, předložit a konzultovat ještě před zpracováním projektu.

S pozdravem

Ing. Lucie Vašková

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Na Tobolce 428

506 01 Jičín

tel. 493 544 842

e-mail: vaskova@vosjicin.cz

