



Doplňující informace č. 2 a č. 3 k veřejné zakázce

Název zakázky:	Rekonstrukce a modernizace učebny 2021
Datum vyhlášení zakázky:	5. 1. 2021
Název zadavatele:	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Sídlo zadavatele:	Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové
IC zadavatele:	62690035
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele/ kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Bureš / Mgr. Lukáš Bukovský



Vážení,

vzhledem k tomu, že dne 5. 1. 2021 byly Zadavateli doručena žádosti o doplňující informace k podmínkám výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce a modernizace učebny 2021“, zasíláme Vám na vědomí požadované informace.

Znění dotazu č. 2:

email: ma@spsstavhk.cz, 5. 1. 2021, 15:34 hod.

Dobrý den.

Prosím mám dotaz k výše uvedené akci.

1. Nikde jsem tam nenašel jaký typ vnitřních žaluzií. To budou klasické žaluzie mechanicky ovládané jako jsou v oknech bytů . ????
2. Bezpečnostní fólie ? kvůli rozbití

Děkuji.

Znění dotazu č. 3:

email: ma@spsstavhk.cz, 5. 1. 2021, 15:36 hod.

Dobrý den,

Ještě žaluzie budou vertikální nebo horizontální???

Děkuji.

Znění odpovědi:

Dobrý den,

zasílám doplňující informace k veřejné zakázce "Rekonstrukce a modernizace učebny 2021".


1) Atypické vnitřní žaluzie jsou předokenní (umístěny před okny), horizontální, ovládané mechanicky, vedení žaluzie v drážkách (kovové či jiné druhy materiálu) po stranách okenního otvoru.

2) Bezpečnostní fólie na okna – zabránění rozbití okna a znesnadnění průniku zvnějšku.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Bukovský

V Hradci Králové dne 7. 1. 2020



.....
Podpis osoby oprávněné jednat za
zadavatele (nebo kontaktní osoby
pokud byla zplnomocněna
k jednání za zadavatele ve věcech
veřejné zakázky)