

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Legenda určuje základní podlahovou plochu místností. Stanovení přesné plochy místností je závislé na specifikaci použité této výměry a aplikaci příslušné legislativy.

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m²)
3.01	SCHODIŠTĚ	15.52
3.02	CHODBA	10.92
3.03	ŠACHTA	1.14
3.04	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	1.97
3.05	WC MUŽI	1.43
3.06	WC ŽENY	1.43
3.07	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2.04
3.08	PŮDNÍ PROSTOR	15.18
3.09	CHODBA	35.33
3.10	SKLAD	7.21
3.11	SKLAD	18.38
3.12	SKLAD	23.56
3.13	SKLAD	23.55
3.14	SKLAD	3.75
3.15	SKLAD	7.47
3.16	SKLAD	33.81
3.17	SKLAD	32.65
3.18	PŮDNÍ PROSTORY	519.83
3.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11.12

LEGENDA

- 01–N1.03–I — STUPEŇ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTI / OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU / ČÍSLO OBJEKTU
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- REI 45 DP1 — POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT s tvarově stálou hadicí DN 25 / 30 m
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- 113B — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- EW 30 DP3+CS — OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU / NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH / POŽÁRNÍ UZÁVĚR V KOUŘOTĚSNÉM PROVEDENÍ / POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM / NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ STUPEŇ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		



Autoři

±0,000 = 503,500
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu:
Ing. Alena Hornigová
Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice
ČKAIT: 0601278
IČO: 499 95 880

Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Alena Hornigová	Ing. Alena Hornigová	Ing. Vladimír Vokatý

stavba: HAJNICE
BAREVNÉ DOMKY

číslo stavby: 7

stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

zakázkové číslo: 190603

objekt (SO): SO–02 ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVA

měřítko: 1:150

díl / profese: D.1.3 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

datum dokončení – revize 00: 12.2019

datum revize:

název přílohy: SO.02 – PŮDORYS 3.NP

stupeň		číslo výkresu	revize
DPS	SO–02 SO/PS	PBŘ.09	00