- ZEMNÍ ODPOR BY MĚL BÝT < 2 Ohm
- HROMOSVODNÉ VEDENÍ BUDE PROVEDENO VODIČEM AlMgSi Ø8
- SVORKY SE POUŽIJÍ V FeZn PROVEDENÍ
- DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST VZDUCH s=0,25m



REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		



Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 503,500
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP s.r.o.
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu:
ATIP s.r.o.
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý

stavba: HAJNICE
BAREVNÉ DOMKY
etapa

číslo stavby: 1

stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

zakázkové číslo: 190603

objekt (SO), provozní soubor (PS): SO-03 BUDOVA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ

měřítko: 1:100

díl / profese: D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody

datum dokončení - revize 00: 12.2019

datum revize:

název přílohy: OCHRANA PŘED BLESKEM

DPS	SO-03	EL.304	00
stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize