



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV
1.01	CHODBA
1.03	LYTÁ
1.04	SCHODIŠTĚ
1.05	WC IMOBILNÍ
1.06	ORDINACE
1.07	SESTERNA
1.08	WC PŘEDSÍN
1.09	WC
1.10	SKLAD LÉKY
1.11	POKOJ INTENZIVNÍ PÉČE
1.12	KOUPELNA
1.13	WC IMOBILNÍ
1.14	TECH. MÍSTNOST
1.15	ÚKLID
1.16	MYTÍ VOZKŮ / Š. PRÁDLO
1.17	WC ZAM. PŘEDSÍN
1.18	WC ZAMĚSTNANCŮ
1.20	SKLAD VOZKŮ
1.21	SKLAD
1.22	KOUPELNA
1.24	CHODBA
1.25	POKOJ
1.26	KOUPELNA
1.27	POKOJ
1.28	KOUPELNA
1.29	POKOJ
1.30	KOUPELNA
1.31	POKOJ
1.32	KOUPELNA
1.33	POKOJ
1.34	KOUPELNA
1.35	POKOJ
1.36	KOUPELNA
1.37	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
1.38	PŘEDSÍN - ŠATNA
1.39	PŘÍPRAVNA KLIENTŮ
1.40	ASISTENT
1.41	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
1.42	PŘÍPRAVNA KLIENTŮ
1.43	PŘEDSÍN - ŠATNA
1.44	POKOJ
1.45	KOUPELNA
1.46	POKOJ
1.47	KOUPELNA
1.48	POKOJ
1.49	KOUPELNA
1.50	POKOJ
1.51	KOUPELNA
1.52	POKOJ
1.53	KOUPELNA
1.54	POKOJ
1.55	KOUPELNA
1.56	CHODBA
1.57	KOUPELNA
1.59	SKLAD
1.60	SKLAD Č. PRÁDLO
1.61	SKLAD Č. PRÁDLO
1.62	KOUPELNA
1.63	ÚKLID
1.64	WC IMOBILNÍ
1.65	WC IMOBILNÍ
1.66	ÚKLID
1.67	WC ZAM. PŘEDSÍN
1.68	WC ZAM. PŘEDSÍN
1.69	WC ZAMĚSTNANCŮ
1.70	WC ZAMĚSTNANCŮ
1.71	TECH. MÍSTNOST
1.72	MYTÍ VOZKŮ / Š. PRÁDLO
1.73	MYTÍ VOZKŮ / Š. PRÁDLO
1.74	SKLAD Č. PRÁDLO
1.75	SKLAD Č. PRÁDLO
1.76	KANCELÁŘ VEDOUCÍ
1.77	SKLAD VOZKŮ
1.78	KANCELÁŘ ASISTENTKA
1.79	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
1.80	PŘEDSÍN - ŠATNA
1.81	PŘÍPRAVNA KLIENTŮ
1.82	ASISTENT
1.83	POKOJ
1.84	KOUPELNA
1.85	POKOJ
1.86	KOUPELNA
1.87	POKOJ
1.88	KOUPELNA
1.89	POKOJ
1.90	KOUPELNA
1.91	POKOJ
1.92	KOUPELNA
1.93	POKOJ
1.94	KOUPELNA
1.95	CHODBA
1.96	ROZVADĚČE
1.97	TECH. MÍSTNOST
1.98	PRÁČKA
1.99	ROZVADĚČE

EL - 60x100	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x100 mm PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY
SLP - 60x100	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x100 mm PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY
EL, SLP - 60x200	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x200 mm, SPOLEČNÝ PRO SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY - ROZDĚLEN PŘEPÁŽKOU NA Dvě SHODNÉ ČÁSTI
EL - 60x200 SLP - 60x100	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x300mm, SPOLEČNÝ PRO SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY - ROZDĚLEN PŘEPÁŽKOU NA Dvě ČÁSTI DLE POPISU

PŘEPÁŽKA MEZI SILNOPROUDÝMI A SLABOPROUDÝMI ROZVODY BUDE KOVOVÁ PLNÁ. MÍSTO SPOLEČNÉHO ŽLABU JE MOŽNO POUŽÍT SAMOSTATNÝ ŽLAB PRO SILNOPROUDÉ A PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY. PŘI SOUBĚHU ŽLABŮ MUSÍ BÝT MEZI NIMI MEZERA MIN 100mm. PŘI ULOŽENÍ ŽLABŮ U SEBE MUSÍ BÝT ODĚLENY KOVOVOU PLNOU PŘEPÁŽKOU.

KABELOVÉ ŽLABY, VČETNĚ PŘEPÁŽEK, BUDOU NAPOJENY NA POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 6, POPR. CY 6, BARVA VODIČE ZELENOLUTÁ

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

Autori  
Ing. Vladimír Vokatý  
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 503,500  
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt  
Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Přívokarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: <b>ATIP**</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAHA 10, TROJITÝ 541 31, TEL.: 497 857 811, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Lukáš Najman
Zpracovatel dílu: <b>ATIP**</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAHA 10, TROJITÝ 541 31, TEL.: 497 857 811, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý

stavba	HAINICE	číslo stavby	stupeň dokumentace
	BAREVNÉ DOMKY	1	Dokumentace pro provedení stavby
etapa			zakázkové číslo
			190603
objekt (SO), provozní soubor (PS)			měřítka
	SO-01 UBYTOVACÍ BUDOVA		1:100
díl / profese			datum dokončení - revize 00
	D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		12.2019
název přílohy			
	1. NP - KABELOVÉ TRASY		
		DPS SO-01	EL.104
		strana / listů	číslo výkresu
			revize