## PŮDORYS




## POHLED P1




## POHLED P2




## PŮDORYS ZÁKLADŮ




## ŘEZ A-A




## LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:

**F01** SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
- fasádní silikonová omítka probarvená AR.253.1004
- penetrační nátěr AR255.1002
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- zdivo z betonových tvarovek AR111.1010, vyplněno betonem
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- penetrační nátěr AR255.1002
- fasádní silikonová omítka probarvená AR.253.1004

**F02** SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
- fasádní silikonová omítka probarvená AR.253.1004
- penetrační nátěr AR255.1002
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- zdivo z betonových tvarovek AR111.1014, vyplněno betonem
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- penetrační nátěr AR255.1002
- fasádní silikonová omítka probarvená AR.253.1004

**F03** SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - SOKL
- fasádní soklová omítka probarvená AR.253.1008
- penetrační nátěr AR255.1002
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- hydroizolační stěrka
- zdivo z betonových tvarovek AR111.1010, vyplněno betonem
- hydroizolační stěrka
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- penetrační nátěr AR255.1002
- fasádní soklová omítka probarvená AR.253.1008

**F04** SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - SOKL
- fasádní soklová omítka probarvená AR.253.1008
- penetrační nátěr AR255.1002
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- hydroizolační stěrka
- zdivo z betonových tvarovek AR111.1014, vyplněno betonem
- hydroizolační stěrka
- lepící hmota AR252.1002 + výztužná tkanina AR255.1001
- penetrační nátěr AR255.1002
- fasádní soklová omítka probarvená AR.253.1008

**S01** SKLADBA STŘECHY
- předzvětralý titanzinek AR224.1001
- smyková rohož AR212.1005
- nadbetonávka tl. 50mm
- předpjatý stropní panel tl. 250mm

## TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:

| Označení | Popis | Rozvinutá šířka [mm] | Délka [mm] | Tloušťka plechu [mm] | Měrná jednotka | Množství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K01 | Krycí plech hřebene pultové střechy, kotvený zatahovacími pásy tl. 1,0mm | 350+150 | 8600 | 0,7 | ks | 1 | AR224.1001 |
| K02 | Štítové lemování s lištou a s bočním napojením na stojatou drážku | 300+300 | 5200 | 0,7 | ks | 2 | AR224.1001 |
| K03 | Okapnicový pás napojený na symčkovou rohož | 280 | 8600 | 0,7 | ks | 1 | AR224.1001 |

## POZNÁMKY:

- SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU JSOU VYZDĚNY Z BETONOVÝCH TVAROVEK A JSOU VYPLNĚNY BETONEM. DO KAŽDÉ SPÁRY BUDE VLOŽENA VODOROVNÁ VÝZTUŽ, JEDNOTLIVÉ ŘADY BUDOU VZÁJEMNĚ PROVÁZÁNY SVISLOU VÝZTUŽÍ VKLÁDANOU DO KAŽDÉ DUTINY TVAROVEK.
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE TVOŘENA PŘEDPJATÝMI STROPNÍMI PANELY TLOUŠŤKY 250mm. DO KAŽDÉ SPÁRY MEZI PANELY BUDOU VLOŽENY OCELOVÉ PRUTY, KTERÉ BUDOU PROVÁZÁNY S OBVODOVÝM ŽB VĚNCEM A NÁSLEDNĚ ZALITY NADBETONÁVKOU TL. 50mm VČETNĚ OBVODOVÉHO VĚNCE. NÁSLEDNĚ BUDE POLOŽENA SMYČKOVÁ ROHOŽ, NA NÍŽ BUDE PROVEDENA KRYTINA Z PŘEDZVĚTRALÉHO TITANZINKU S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU.
- DO PŘEDNÍHO OTVORU PŘÍSTŘEŠKU BUDE INSTALOVANÁ VÝPLŇ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 50 x 50 x 5 mm KOTVENÝCH DO STĚN A PODLAHY POMOCÍ PLOTEN TL. 10 mm. VÝPLŇ BUDE OPATŘENA DVĚMI SESTAVAMI DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ OPATŘENÝCH CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, KROMĚ FINÁLNÍ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NAVÁŽEK V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE VÝKOP PROHLOUBEN AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, ROZDÍL VÝŠEK BUDE VYPLNĚN PODKLADNÍM BETONEM.
- TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ VČETNĚ SOUŘADNIC JE SOUČÁSTÍ VÝKRESU "VŮ.02 - SITUACE"
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JSOU ŘEŠENY VE VZOROVÝCH ŘEZECH VŮ.03
- TENTO VÝKRES NELZE ZTOTOŽNIT S DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACÍ
- PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

BETON STĚNY ZDI: C30/37 - XC4, XD1, XF3 - Cl 0,4 - Dmax 16 mm - S4
PODKLADNÍ BETON: C12/15 - X0
VÝZTUŽ: B500B (10 505 - R, síť KARI)

| | | |
|---|---|---|
| 10 | | |
| 09 | | |
| 08 | | |
| 07 | | |
| 06 | | |
| 05 | | |
| 04 | | |
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |
| REVIZE Č. | OBSAH REVIZE | DATUM REVIZE |



Autoři

±0,000 = 503,500
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý


Investor:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP*+
Architektonické, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Vokatý
Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu:
ATIP*+
Architektonické, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

| Zodpovědný projektant dílu | Vypracoval | Kontroloval |
|---|---|---|
| Ing. Lukáš Najman | Ing. Lukáš Najman | Ing. Vladimír Vokatý |


stavba
HAJNICE
**BAREVNÉ DOMKY**

číslo stavby: **1**

stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

zakázkové číslo: 190603

objekt (SO): SO-20 VENKOVNÍ OBJEKTY

měřítko: 1:50

díl / profese: D.1.5.2 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy

datum dokončení - revize 00: 12.2019

datum revize:

název přílohy: PŘÍSTŘEŠEK NA ODPADKY - TVAR KONSTRUKCE

| stupeň | SO/PS | číslo výkresu | revize |
|---|---|---|---|
| DPS | SO-20 | VÚ.07 | 00 |