



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát
Rychnov nad Kněžnou

PCR05ETRpo98423045



KRPH-42054/ČJ-2018-050706

Rychnov nad Kněžnou 9. května 2018

Kulhavý s.r.o.
Ing. Petr Kulhavý
Kostěnice 143
530 02 Pardubice

Počet listů: 1
Příloha: 1 x situace

Stanovisko k projektové dokumentaci „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ pro stavební řízení.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu má níže uvedené připomínky, ale po zapracování do projektové dokumentace nebudeme mít závaznějších připomínek ke stavebnímu řízení, přičemž je nutno dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).

Připomínky k zapracování do projektové dokumentace:

- v místech křížení s místními komunikacemi je nutné doplnit na silnici č. III/3172 dopravní značky č. P 2;
- přechod pro chodce u základní školy je nutné doplnit osvětlením s odlišným zabarvením světla (nasvícení přechodu pro chodce).

Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

por. Josef Žabokrtský, DiS.
komisář DI

mpor. Ing. Rudolf Petřík
vedoucí DI

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 974 536 258
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

