

Váš dopis zn.: 0000228983  
Ze dne: 4.12.2017  
Naše značka: AQUA/2023/2/2017/Lu  
Vyřizuje: Jitka Luňáková  
Telefon: 494 539 154  
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

Kulhavý s.r.o.  
Kostěnice 143  
530 02 Pardubice

**Rychnov n. Kn. dne: 4.1.2018**

**Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „Rekonstrukce komunikace – III/3172 Borohrádek 2. etapa“ v k. ú. Borohrádek**

**Žadatel, projektant: Kulhavý s.r.o., Kostěnice 143, Pardubice (Zuzana Kratochvílová, tel. 723 120 711; e-mail: kratochvilova@kulhavy-s.r.o..cz)**

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. – vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail [jiri.cepelik@aquark.cz](mailto:jiri.cepelik@aquark.cz)).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.

Přikřížení nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

**V rámci rekonstrukce komunikace požadujeme výměnu vodovodu a kanalizace (viz. mapový podklad):**

**Vodovod:**

- *Požadujeme výměnu stávajícího vodovodu LT 125 za nové potrubí z materiálu PE 100 RC SDR 11 d160 s modrou integrovanou vrstvou včetně výměny stávajících vodovodních přípojek, trasových šoupat a hydrantů.*



- Požadujeme výměnu stávající kanalizace DN 300 a 400 bet včetně přechodu pod silnicí, výměnu stávajících kanalizačních přípojek a kanalizačních poklopů.



AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

Bc. Jakub Dragoun

Vedoucí provozu technické pomoci

Příloha:

2

Počet příloh: 2  
Spisový znak: 4.2  
Skartační lhůta: S10

AQUA SERVIS, a.s.  
Štemberkova 1094  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

[T] +420 494 539 111  
[F] +420 494 539 109  
[E] sekretariat@aquark.cz

IČ: 609 14 076  
DIČ: CZ60914076  
www.aquark.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou  
číslo účtu: 1609571 / 0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové · oddíl B · vložka 1114. Firm 67/94.  
Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94.

**Naše voda. Náš život.**



**VÝMĚNA VODOVODU LT 125 - 2A  
NOVÉ POTRUBÍ PE 100RC SDR 11 D 160**

**VÝMĚNA KANALIZACE  
PO OBOU STRANÁCH  
DN 700**













**VÝMĚNA STAVAJÍCÍHO  
VODOVODU LT 125 ZA NOVÉ POTRUBÍ  
PE 100RC SDR 11 D 160**

— vodovod	— kanalizace	— silový kabel
— surová voda	— dešťová kanalizace	— ovládací kabel
— mimo provoz	— odlehčovací stoka	— jiný provozovatel
— sítě s poskytováním vybraných služeb		
— vodovod		
— kanalizace		
<b>AQUA SERVIS</b>	Měřítko	1:1500
AQUA SERVIS, a.s.	Lokalita	Borohrádek
Stěrkovka 1094	Příloha k vyjádření č.	AQUA/2023/2/2018/Lu
516 01 Rychnov nad Kněžnou	Vyhotovil	Jitka Luňáková
	Vyisknuto	04.01.2018 08.52
	Zákres sítě je nutné ověřit výtčením v terénu.	
	Objednávku na výtčení zašle 10 dní předem.	





VÝMENA VADOVADU 125 LT  
ZA NOVÉ 100 RC SDR DKO (PENEBD PVC)

 vodovod	 kanalizace	 silový kabel
 surová voda	 dešťová kanalizace	 ovládací kabel
 mimo provoz	 odlehčovací stoka	 jiný provozovatel
síť s poskytováním vybraných služeb		
 vodovod		
 kanalizace		
 <b>AQUA SERVIS</b>		
AQUA SERVIS, a.s. Stemberkova 1094 516 01 Rychnov nad Kněžnou		
Měřítko	1:1500	
Lokalita	Borohrádek	
Příloha k vyjádření č.	AQUA/2023/2/2018/Lu	
Vyhotovili	Jitka Luňáková	
Vytisknuto	04.01.2018 06:55	
Zákres sítě je nutné ověřit vyplněním v terénu. Objednávku na vyřízení zašlete 10 dní předem.		

