



- 101 WC + LÁ
- 102 lázeň
- 103 pokoj
- 104 pokoj
- 105 D.M. šatna
- 106 botník, sušárna
- 107 úklid
- 108 šatna
- 109 kuchyň
- 110 obytný prostor
- 111 pokoj
- 112 WC + LÁ
- 113 čistící místnost

- A B** nové stropní svítidlo IP40, LED (E27), nerozbitný polykarbonátový kryt, světla budou připojena na stávající vývody a budou ovládána stávajícími spínači. Doporučené výkony A= 36 W, B=11 W.
- D** nové nástěnné svítidlo IP40, LED (E27), nerozbitný polykarbonátový kryt, světla budou připojena na stávající vývody a budou ovládána stávajícími spínači. Doporučený výkon 23 W.
- C** nové nástěnné svítidlo nad zrcadlo IP40, nerozbitný polykarbonátový kryt, světla budou připojena na stávající vývody a budou ovládána stávajícími spínači. Doporučený výkon 21 W.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	<b>pridos</b> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz	
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK		
MÍSTO :	k.ú. Rychnov nad Kněžnou		
ODDÍL :	D1.4.g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
AKCE :	Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou		
DISPOZICE MĚNĚNÝCH SVÍTIDEL 1 NP		DATUM :	11/2020
		STUPEŇ :	DPS
		MĚŘÍTKO:	1 : 50
		<b>1E30</b>	