

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
001	PROPOJOVACÍ CHODBA A	44,70 m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
002	PROPOJOVACÍ CHODBA K		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
003	CHODBA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
004	VYŠETŘOVNA		[illegible]			
005	ELEKTROROZVODNA	14,50 m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
006	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT	63,30 m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
007	ROZVODNA UT	12,90 m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
008	ZRUŠENO					
009	NÁSAVACÍ KOMORA K					
010	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

▽ kabelová lávka pro pevné uložení kabelů, KL60x150 na stěně.

▽ kabelová lávka pro pevné uložení kabelů, KL60x150 + DS150 + SPL200.

C - LED svítidlo přisazené stropní 5300-4K/IP40 nové

D - zářivkové svítidlo stropní 2x36W/IP54, stávající repasované.

N - nouzové svítidlo nástěnné 11W/1h s vlastním akumulátorem

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
- základní polohou,zábranou,krytím,izolací
- při poruše automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

Ve stanovených prostorech ochrana doplňková ochranným pospojením a proudovým chráničem s vybavovacím proudem Iv=30mA.

KRESLIL	PROJEKTANT	OD. PROJEKTANT	HIP
ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ing. R. Hubka

ING.P.HARTMAN
ul.Lesní 53
542 25 JANSKÉ LÁZNĚ
tel. 605 122 273
E-mail: hartmanp@seznam.cz

STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod
AKCE	Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ Distribuce a.s.
OBJEKT :	SO 026 - POZEMNÍ PROPOJENÍ PAVILONU A A K
DÍL :	ELEKTROINSTALACE
OBSAH	1.N.P. - ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ	DOS
DATUM	06/2020
ARCH. ČÍSLO	480
FORMÁT	8x4
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	002