

IDProjekt s.r.o.
Ing. Petr Pácha
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

13.6.2016

NAŠE ZNAČKA

1086446223

VYŘIZUJE / LINKA

Pátková /840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové / 7.7.2016

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK-PA**“ sdělujeme následující:


- ve Vašem zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005). Stávající podzemní vedení v prostoru nových zpevněných ploch bude uloženo do kabelových chrániček.

Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**“ - značka 1086446223, ze dne 7.7.2016.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

120.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku

Příloha:

Souhlas s prací v ochranném pásmu distribučního zařízení

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00