

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

18.11.2020

Číslo jednací:

AQUA/7945/2020/Dk

Vyřizuje:

Kateřina Doležalová

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

11.12.2020

Ing. Jakub Hajn

č.p. 46

517 21 Petrovičky

**Albrechtice nad Orlicí, parc. č. 329/1, Albrechtice nad Orlicí, chodník v ul. Pardubická
(zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**


Investor: Ing. Jakub Hajn, Petrovičky, č.p. 46, 51721

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodárenské sítě či jiná zařízení.
- Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést vytyčení sítí, poskytnutý zakres má pouze informativní charakter a nemusí být dostatečně přesný. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. Pavel Gois, tel. 602 771 274, kanalizace Jan Vejnar, tel. 728 436 463 (vytyčení vodovodu nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).
- Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu provozovatele.
- V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
- Při každém zásahu v ochranném pásmu se stávajícím vodovodem či kanalizací v průběhu stavby požadujeme přizvat ke kontrole naše techniky vodovodu – středisko Týniště nad Orlicí, tel. 602 880 445; kanalizace Bc. Petříka na tel. 728 154 733.
- Pro konečné řešení umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelových vedení atd. požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit jako kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby, popř. stavební povolení.**



S pozdravem

Kateřina Doležalová
referentka vyjadřování

Přílohy: 1x situace
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta: S10