VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:25

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,010 00



SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 90 MPa)	ŠDa 0/32	180 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ		120 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		430 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST		550 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ - REPROFILACE		120 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY:		120 mm	
TEORETICKÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY:		0 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM

* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOLMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ



SKLADBA KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
KLADECÍ LOŽNÁ VRSTVA DK 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 90 MPa)	ŠDa 0/32	200 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ		120 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		450 mm	
CELKEM KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST:		570 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 90 MPa)	ŠDa 0/32	180 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ		120 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		430 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST		550 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM

* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ V km 0,040 58



SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ - REPROFILACE		120 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY:		120 mm	
TEORETICKÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY:		0 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131, TP 192
KLADECÍ LOŽNÁ VRSTVA DK 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY		60 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE CHODNÍKU		290 mm	
CELKEM KONSTRUKCE CHODNÍKU:		350 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM

* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,050 00



SKLADBA KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131, TP 192
KLADECÍ LOŽNÁ VRSTVA DK 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY		60 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE CHODNÍKU		290 mm	
CELKEM KONSTRUKCE CHODNÍKU:		350 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ - REPROFILACE		120 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY:		120 mm	
TEORETICKÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY:		0 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM

* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

Ing. Pavel Matys
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
0601177

C

DSP

ZADAVATEL:	OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ NA VÝSLUNÍ 275 517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ IČO 005 79 106	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

KRESLIL:	ING. JAKUB HAJN		
ZPRACOVAL:	ING. JAKUB HAJN		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAKUB HAJN		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS		

KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC: ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
INVESTOR:	OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 275, 517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ		
AKCE:	ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, OPRAVA UL. NA DRAHÁCH		
OBJEKT:	SO 101 - KOMUNIKACE		
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		

STUPEŇ:	DSP
ZAK.ČÍSLO:	0003
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2017-001-0003
DATUM:	XII / 2017
FORMÁT:	10 A4
MĚŘÍTKO:	1:25
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	C.3.