

Váš dopis zn.: E-mail
Ze dne: 9.1.2018
Naše značka: AQUA/77/1/2018/Lu
Vyřizuje: Jitka Luňáková
Telefon: 494 539 154
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

Pan
Ing. Jakub Hajn
Petrovičky 46
517 51 Týniště nad Orlicí

Rychnov n. Kn. dne: 8.2.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu: „Albrechtice nad Orlicí, oprava ul. Na Drahách“ v k. ú. Albrechtice nad Orlicí

**Žadatel, projektant: Ing. Jakub Hajn, Petrovičky 46, Týniště nad Orlicí
(tel. 604 707 032; e-mail: hajn@idprojekt.cz)**

Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Stručný přehled projektové dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace (dále jen PD) je oprava stávající dvoupruhové obousměrné obslužné místní komunikace (dále jen MK) v Albrechticích nad Orlicí. Jedná se o ul. Na Drahách mezi silnicemi II/305 a III/3051. Součástí PD je oprava stávajícího parkoviště u obchodu a přilehlých chodníků k ul. Na Drahách. PD obsahuje pouze jeden stavební objekt (SO 101 Komunikace). Navržená stavba je umístěna na pozemcích p.č. 115/1, 374, 117/5, 329/1, 373/1 a st.p.č. 139, které se nachází v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stávající vozovka š. 6,70 m bude zúžena o 1,70 m na hodnotu 5,00 m. Šířka jízdního pruhu je tedy 2,50 m. Nová parkovací místa u obchodu jsou o rozměru 2,50/5,00 m. Místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace má š. 3,50 m a dl. 5,00 m.

*Na ploše u obchodu vznikne zde 6 parkovacích míst + jedno vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stávající asfaltobetonový kryt odfrézujeme ve formě reprofilace v tl. 0,12 m. Stávající uliční vpusti vybouráme a osadíme nové prefabrikované betonové uliční vpusti s kalovým prostorem (3 ks) a napojíme je do UV2, která je součástí stavby „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK-PA“. **Navrženou stavbou nedojde k navýšení množství odváděných dešťových vod.***

Uvedená UV2 byla v rámci stavby „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK-PA“ umístěna s ohledem na plánovanou opravu propojovací místní komunikace mezi silnicemi III/3051 a II/305 a přilehlým parkovištěm u obchodu. Z UV2 jsou dešťové vody odváděny novou dešťovou kanalizací do zasakovací galerie, která je součástí stavby „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK-PA“. Přípojky od nich zhotovíme z plastového potrubí PVC DN 200, SN 8, pro které vyhloubíme rýhy š. 1,00 m a hl. 1,50 m. Dále vyhloubíme rýhu š. 0,55 m a hl. 0,50 m pro podélnou mělkou drenáž o celkové dl. 26,80 m. Po zhotovení podélné mělké drenáže, UV a přípojek urovnáme zemní plán do sklonu 3 % a zahutníme ji (Edef = 30 MPa).

U obchodu zhotovíme okapový chodníček z kačírku tl. 0,15 m, pod který položíme separační geotextílii. Celková tl. asfaltobetonových vrstev je 120 mm. Nové dlážděné povrchy jsou navrženy z klasické šedé betonové zámkové dlažby tl. 0,06 m (chodníky) a 0,08 m (parkoviště a sjezdy), kterou osadíme do lože z DK 4/8 o tl. 0,04 m.

Odvodnění pláň zajišťuje její dostatečný podélný a příčný sklon. Pláň je ve spádu 3 %. Dále je zde podélná mělká drenáž z flexibilních drenážních trubek PE DN 160.

Příčný sklon povrchu chodníků je navržen jednostranný o hodnotě 2,00 %. Asfaltobetonové

povrchy jsou ve spádu 2,50%. Parkovací stání jsou ve spádu 0,50 %. Povrchové odvodnění je řešeno třemi novými UV a mikroštrbinovým žlabem.

S takto navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení souhlasíme za následujících podmínek, které musí být splněny:

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaného vodovodu. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řádu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. - p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.


Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu.

Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance - nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v Týništi nad Orlicí na tel. 494 371 739 nebo na mobilu 602 880 445

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.


Bc. Jakub Dragoun
Vedoucí provozu technické pomoci

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Příloha:

1

Počet příloh: 1
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta: S10

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

