



Pan
Ing. Jan Lahoda
Bílinská 514/8

190 00 PRAHA 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1109127322

NAŠE ZNAČKA

398 / 2020

VYŘIZUJE / LINKA

Kebrt / 800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Trutnov / 27.05.2020

Stanovice u Kuksu – stavba chodníku, parkovacího a autobusového zálivu, přechodu pro chodce a jeho nasvícení na parcele 499, 538/1 k. ú. Kuks a 361 k. ú. Stanovice u Kuksu v blízkosti nadzemního venkovního vedení NN.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází venkovní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AYKYz, AES.

Realizací stavby nedošlo ke změně výšky vodičů nad zemí a ohrožení stability podpěrných bodů. Výkopy pro inženýrské sítě budou umístěny ve vzdálenosti min. 2,0 m od podpěrného bodu vedení NN. Výstavbou zpevněných ploch nedojde ke snížení výšky vodičů NN nad terénem. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena dle příslušných technických norem především PNE 333302, ČSN 332000-4-41. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. V případě požadavku na přemístění vedení nebo podpěrných bodů bude postupováno dle zákona 458/2000 Sb. § 47.

V žádném případě nesmí dojít k poškození zřízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.

Podmínky pro styk s venkovním vedením NN:

Při provádění stavebních nebo jiných prací v blízkosti venkovního vedení NN, které mohou ohrozit tato zařízení, je dodavatel prací povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

1. Při provádění prací v blízkosti venkovních vedení NN nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující jeho údržbu.
2. Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti elektrického zařízení
3. Stavební činnosti nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů a ostatních živých částí od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302, k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů nebo k poškození uzemnění.
4. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed. 2 (ČSN 34 3108) a jen po dobu nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce s jeřábem a jinými lanovými mechanismy apod.), musí být zařízení vypnuto a



- pracoviště zajištěno. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte pracovníky uvedené v bodě 2 minimálně 40 dní předem.
5. V blízkosti nesmí být zřizovány skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ.
 6. Každé poškození rozvodného zařízení musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ uvedeným v bodě 2.
 7. Po dobu stavby i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k rozvodnému zařízení pro pracovníky a vozidla ČEZ.
 8. **Na venkovní vedení NN se nevztahují ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.**
 9. **Veškeré práce v blízkosti elektrického zařízení pod napětím se řídí příslušnými normami ČSN a je třeba je bezpodmínečně dodržovat.**
 10. Další podmínky:

ČEZ distribuce, a.s. upozorňuje investora na práva provozovatele distribuční soustavy vstupovat na cizí pozemky za účelem údržby a oprav energetického zařízení, která jsou vymezena zákonem 458/2000 Sb. Tato práva nesmějí být při stavbě a užívání stavby dotčena.

Souhlasíme s projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy