

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Obnova a výměna chladicí jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	VZMR

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, na základě zjištěných nejasností ze strany zadavatele:

Zadavatel na základě vlastního zjištění upřesňuje v technické specifikaci chladicí jednotky parametr č. 3 Jmenovitý chladicí výkon min. 170 kW v tomto znění:

3. Jmenovitý chladicí výkon min. 170 kW při venkovní teplotě 35°C vstupní teplotě glykolu 12°C výstupní teplotě glykolu 6°C.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě výše uvedeného se upravuje **příloha č. 1 Technická specifikace**, která je nedílnou součástí tohoto doplnění.

S ohledem na výše uvedené a charakter předloženého vysvětlení, jež nemá podstatný vliv na podání nabídky, se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro doručení nabídek do 24. 05. 2021 do 13:30 hodin.

V Náchodě dne **13. 05. 2021**



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.