



NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VO  
SLOUP B15 I.ETAPA

- STÁVAJÍCÍ SLOUP
- SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO LED 6W 3000K IP44 TŘ.I v=1000mm ,š=150x150mm

SÍŤ TN-C-S AC 50Hz 230/400V

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ | - ZÁKLADNÍ IZOLACE   |
|                      | - KRYTY A PŘEPÁŽKAMI |

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ | - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE |
|                        | - OCHRANNÝM POSPOJENÍM             |

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| DOPLŇKOVÁ OCHRANA | - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM |
|-------------------|-----------------------|

## ZMĚNA B - ETAPA 2.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>HMS elektro</div> <div>Dvůr Králové n/L</div>	
MIKEŠ	MIKEŠ	ZAKÁZKA:	28/21
VEDOUCÍ PROJEKTU : ING.ZDENĚK JANSÁ		DATUM:	03/2021
INVESTOR: ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s		DRUH:	DPS
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA		FORMÁT:	
SO 56 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO	
		ČÍS.PŘÍLOHY	
		D.2.56.g - 2	
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU			
OBSAH: BLOKOVÉ SCHÉMA			