

<b>NÁZEV STAVBY:</b> Obměna řídicích stanic MaR pro VZT - ARO, OS a stravování		<b>ZPRACOVATEL PD:</b> <b>SIEMENS</b> <i>Ingenuity for life</i> Siemensova 1 155 00 Praha	
<b>MÍSTO STAVBY:</b> Oblastní nemocnice Jičín a.s Bolzanova 512, 506 01 Jičín		<b>GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL:</b> <b>SIEMENS</b> <i>Ingenuity for life</i> Siemensova 1 155 00 Praha	
<b>INVESTOR:</b> <b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
<b>ZODP. PROJEKTANT:</b> Ing. Martin Krois		<b>ZAKÁZKA ČÍSLO:</b>  6264	<b>PARÉ ČÍSLO:</b>
<b>KONTROLOVAL:</b> Ing. Martin Krois			
<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. Martin Krois			
<b>OBJEKT:</b> <b>ARO, OS a stravování</b>		<b>DATUM:</b>  09/2019	
<b>PROFESE:</b> <b>D.1.4.MR MĚŘENÍ A REGULACE</b>			
<b>PŘÍLOHA:</b> D.1.4.MR3 Seznam kabelů		<b>STUPEŇ:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby	

**Nemocnice Jičín**  
**Výměna ŘS pro VZT POO**

**Seznam kabelů**

<b>PROPOJENÍ ROZVADEČŮ</b>				
<b>Číslo kabelu</b>	<b>odkud</b>	<b>kam</b>	<b>typ</b>	<b>délka (m)</b>
W 1	BA03	BA02	FTP 4x2x0,5	5
W 2	BA04	BA03	FTP 4x2x0,5	5
W 3	BV	BA02	FTP 4x2x0,5	45
W 4	BA01	BA0506	FTP 4x2x0,5	90
W 5	BA0506-AS09	SYST	FTP 4x2x0,5	50
W 6	S.RVZT	S.RUT-1	FTP 4x2x0,5	40
W 7	BM	BA	FTP 4x2x0,5	50