DRUH POVRCHU	VOLNÝ TERÉN	KOMUNIKACE - ŽIVICE	V.T.	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE	KOMUNIKACE - ŽIVICE				SO-01	ŽIVICE
VZDÁLENOST ŠACHET	18,0 m	18,5 m		97,65 m	12,35 m	12,8 m	9,55 m	30,2 m	11,05 m	7,5 m
ČÍSLA ŠACHET	Š20	Š21	Š22		Š23	Š24	Š25	Š26	Š27	Š28, Š29
ČÍSLA VYTYČOVACÍCH BODŮ										

DRUH POVRCHU	KOMUNIKACE - ŽIVICE	Z.T.
VZDÁLENOST ŠACHET	16,95 m	11,35 m
ČÍSLA ŠACHET	Š25	Š30, Š31

MĚŘÍTKO 1:500/100

- - - - UPRAVENÝ TERÉN
—— PŮVODNÍ TERÉN
······ HTÚ - UPRAVENÁ PLÁŇ

STOKA "D1"

SO-31.2a DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STOKA "D2"

SO-31.2a DEŠŤOVÁ KANALIZACE



Stoka "D1"

STANIČENÍ V km	UPRAVENÝ TERÉN	HLOUBKA VÝKOPU (VZTAŽENO K TERÉNU A HTÚ)	KÓTA PLÁNĚ - HTÚ	DNO STOKY	TERÉN
0,0	497,37	2,66		496,16	497,85
14,30	498,52	1,73	498,07	496,44	498,52
18,00	498,73	1,88	498,29	496,52	498,73
36,50	499,18	1,94	498,73	496,90	499,18
42,50	499,25	1,91	498,80	497,00 / 497,20	499,61
75,70	500,24	2,53	499,79	497,36 / 498,03	500,72
91,70	500,86	2,42	500,40	498,10 / 498,82	501,71
0,1					
34,15	503,26	2,19	502,83	500,76 / 500,79	503,51
46,50	503,36	2,07	502,91	500,96	503,28
59,30	503,31	1,82	502,86	501,16	503,15
64,45	503,32	1,76	502,87	501,23	503,12
68,85	503,24	1,62	502,79	501,29 / 501,35	503,09
94,45	503,44	1,38	502,99	501,73	504,75
99,05	503,47	1,34	503,02	501,80	505,29
0,2					
20,10	506,00	2,93	505,22	502,41 / 504,24	506,19
23,45	506,20	1,48	505,75	504,39	507,16
27,60	506,45	1,51	506,00	504,61	507,82

SROVNÁVACÍ ROVINA +485,00

SKLON /PROMILE/ - DÉLKA m	20 ‰ 42,5 m	RETENČNÍ NÁDRŽ A VSAKOVACÍ GALERIE	47 ‰ 42,45 m	15 ‰ 64,9 m		30 ‰ 21,05 m	52 ‰ 7,5 m
PROFIL mm - MATERIÁL	DN 200 PVC HLADKÉ - SN 8		DN 300 PP HLADKÉ - SN 10		DN 250 PP HLADKÉ - SN 10		
KAPACITA l/s - RYCHLOST m/s	46,4 l/s 1,48 m/s		209,6 l/s 2,97 m/s	118,4 l/s 1,68 m/s	72,8 l/s 1,48 m/s	103 l/s 2,10 m/s	135 l/s 2,76 m/s
NÁVRHOVÝ PRŮTOK l/s - RYCHLOST m/s	2,2 l/s 0,76 m/s		103,8 l/s 3,05 m/s	103,8 l/s 1,89 m/s	33,7 l/s 1,46 m/s	33,7 l/s 1,88 m/s	33,7 l/s 2,3 m/s

Stoka "D2"

STANIČENÍ V km	UPRAVENÝ TERÉN	HLOUBKA VÝKOPU (VZTAŽENO K TERÉNU A HTÚ)	KÓTA PLÁNĚ - HTÚ	DNO STOKY	TERÉN
0,0	503,30	1,77	502,85	501,20	503,15
16,95	503,17	1,09	502,71	501,73	502,76
22,20	503,28	1,08	502,83	501,87 / 501,11	502,76
28,30	503,45	1,32	503,15	501,95	502,71

SROVNÁVACÍ ROVINA +485,00

SKLON /PROMILE/ - DÉLKA m	31 ‰ 22,2 m	10 ‰ 6,1 m
PROFIL mm - MATERIÁL	DN 250 PP HLADKÉ - SN 10	
KAPACITA l/s - RYCHLOST m/s	104,7 l/s 2,13 m/s	59,5 l/s 1,21 m/s
NÁVRHOVÝ PRŮTOK l/s - RYCHLOST m/s	42,6 l/s 2,03 m/s	42,6 l/s 1,32 m/s

REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		



Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

S

±0,000 = 503,50
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor:
Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 895 46

Generální projektant:
ATIP a.s.
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu:
ATIP a.s.
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba HAJNICE
BAREVNÉ DOMKY
etapa

číslo stavby
1

stupeň dokumentace
Dokumentace pro provedení stavby

zakázkové číslo
190603

objekt (SO), provozní soubor (PS)
SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE

měřítko
1:500/100

díl / profese
D.2.1 - Venkovní kanalizace

datum dokončení - revize 00
12.2019

datum revize

název přílohy
PODÉLNÉ PROFILY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize
DPS	SO-31	VK.05	00