

ULOŽENÍ KABELAŽE MUSÍ RESPEKTOVAT DANÉ JIŠTĚNÍ, TZN. ULOŽENÍ KABELU MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK, ABY NEMOHO DOJÍT K NEDOVOLENÉMU SNÍŽENÍ PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ KABELAŽE.
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ, MIMO JINÉ, RESPEKTOVAT NORMU ČSN 33-2000-5-52 ED.2.
REALIZAČNÍ FIRMA MUSÍ PROVÉST OVĚŘENÍ VHDODNOSTI ULOŽENÍ KABELAŽE VZHLEDEM K PŘEDEPSANÉMU PROSTŘEDÍ, JIŠTĚNÍ A OKOLNÍ TEPLOTĚ TAK, ABY BYLA KABELAŽ DOSTATEČNĚ CHRÁNĚNÁ!!! TO SE TÝKA I KABELAŽE MALÉHO NAPĚTÍ!!!
PROSTUPY NA STŘECHU A PROSTUPY OBECNĚ KONZULTOVAT NA STAVĚ S DOZOREM
PŘED REALIZACÍ KABELOVÝCH TRÁS JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLU POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU, TZN. PROVÉST KONTROLU, ŽE ČÁST MĚŘ SPĚLUJE POŽADAVKY UVEDENÉ V PROJEKTU PŘŘII!!!
VŠECHNA ZARÍZENÍ A KABELAŽ MUSÍ BÝT OZNAČENA DLE TĚTO PD, OZNAČENÍ MUSÍ BÝT NESMATELNĚ A TRVALĚ!

