



10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

	Autoři	
	 ±0,000 = 503,500 souř. systém JTSK, výškový systém BpV	
	Hlavní architekt	
	Ing. Vladimír Vokatý	

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz		Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
			Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Martin Otradovský	Ing. Martin Otradovský	Ing. Vladimír Vokatý

stavba HAJNICE BAREVNÉ DOMKY	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190603			
objekt (SO) SO-01 UBYTOVACÍ BUDOVA		měřítko 1:50			
díl / profese D.1.4.2 - Ústřední vytápění		datum dokončení - revize 00 12.2019		datum revize	
název přílohy PŮDORYS 1.PP		DPS	SO-01	ÚT.02	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize

LEGENDA:

—————	TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
-----	TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA

HLAVNÍ ROZVODY Z POTRUBÍ OCELOVÉHO, DLE ČSN 42 5710, ČSN 42 5715.

TČ1	- TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA, Q = 48 kW (0/35), KÓD ÚT511.0001 - dle knihy specifikací
ELK	- ELEKTROKOTEL (15 kW DOHŘEV + 30 kW ZÁLOHA), KÓD ÚT511.0005 - dle knihy specifikací
AKU	- AKUMULAČNÍ NÁDOBA, OBJEM 750 LITRŮ, KÓD ÚT511.0003 - dle knihy specifikací
ZTV1, ZTV2	- ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, OBJEM 750 LITRŮ, KÓD ÚT511.0002 - dle knihy specifikací
AEN	- AUTOMATICKÁ EXPANZNÍ A DOPLŇOVACÍ NÁDOBA, KÓD ÚT512.0008 - dle knihy specifikací
EN-P	- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRIMÁRNÍHO OKRUHU, OBJEM 200 LITRŮ, KÓD ÚT511.0004 - dle knihy specifikací
R+S	- KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ, KÓD ÚT512.0007 - dle knihy specifikací