



# OBEC HAJNICE

Hajnice 109  
544 66 Hajnice

Hajnice 6.6.2019

## Vodovod a kanalizace Hajnice

Tímto sdělujeme údaje zjištěné při měření požárního hydrantu na pozemku p.p.č. 1469/1 k.ú. Brusnice ( Barevné domky ) osazeného na hlavním řádu vodovodu, který je v majetku obce Hajnice.

Naměřené hodnoty: Q max. 4,8 l/s  
P 3,9 MPA

Nadzemní hydrant DN 80 je určen k požárním účelům.

Petr Červený  
starosta

