

## Doklad o funkční zkoušce

Funkční zkouška před uvedením do provozu požárně bezpečnostního zařízení  
Náhradní zdroj - DIESELAGREGÁT - ve smyslu §7, vyhl. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. 221/2014Sb.

**Číslo :** PBZ 120620.1

**a) Provozovatel PBZ:** Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ 260 00 202, Purkyňova 446, 547 01, Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

**Stavebník :** Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

**b) Adresa (umístění PBZ):** Areál ON, Purkyňova 446, Náchod, objekt SO10, SO11

Umístění náhradního zdroje – dieselagregátu - je provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. – I. etapa“ vypracované projekční kanceláří JIKA-CZ s.r.o., Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové. Náhradní zdroj – dieselagregát je umístěn v prostoru strojovny DA, která je součástí areálu trafostanice TS NA\_1038.

**c) Posuzované PBZ:** **NÁHRADNÍ ZDROJ - DIESELAGREGÁT**  
(vyhl.246/2001 Sb , §4,ods.d)

**d) Potvrzení o funkční zkoušce dle § 7, ods1), vyhl.č.246/2001Sb., ČSN 34 2710,čl.12.2**

Před uvedením do provozu byla provedena funkční zkouška , zda dieselagregát automaticky přepne do režimu náhradního napájení. Tato zkouška byla provedena odpojením napájení VN v rozvaděči R35kV v TS\_NA1038. Po výpadku napájení traf T1 a T2 v rozvodně SO10 ( objekt„J“) došlo k náběhu nově instalovaného záložního zdroje pro SO10 (objekt„J“) a SO11 (objekt „K“).

Výsledek zkoušky: VYHOVUJÍCÍ

Provedení požárně bezpečnostního zařízení NÁHRADNÍ ZDROJ - DIESELAGREGÁT odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

**e) Datum provedení funkční zkoušky :** 12.06.2020

**Lhůta pravidelné kontroly provozuschopnosti :** 12.06.2021  
(vyhl.č.246/2001Sb. § 7, ods4, 1x za rok)

**f) Potvrzení dle § 10,ods.2 vyhl.č.246/2001Sb.**

Potvrzujeme tímto splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Funkční zkoušku provedl:  
IČO:  
Spisová značka:  
Sídlo:  
Odborně způsobilá osoba:



Razítko,

