

Příloha č. 2 Specifikace veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž širokopásmového akustického stropního podhledu v učebně v 3. N. P.

Konstrukční řešení:

Stropní podhled zavěsit pomocí ocelových závěsů/kotev. Spuštění podhledu 190 – 210 mm pod úroveň stávajícího stropu. Zakončení podhledu u stěn pomocí tzv. „L profilu“ – připevněný pomocí hmoždin s vrutem na stěnu. Stěna se vstupními dveřmi – ukončení 510 – 530 mm od stěny pomocí tzv. „T profilu“.

Podhledové desky (nejlépe z minerální vlny) umístit ve viditelném závěsném systému. Barva desek i systému – bílá. Součástí dodávky je i demontáž 10ks zářivkových svítidel a 1ks projektoru.

Tyto budou po montáži nového podhledu namontovány na jeho spodní hranu v pozicích, odpovídajících současnému umístění. Svítidla i projektor je nutno znovu připojit k el. síti.

Specifikace podhledu:

- třída reakce na oheň: A1
- odraz světla: min. 86%
- odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita: až do 100% RH, žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
- čištění: vysavačem nebo vlhkým hadříkem
- minimální zvuková pohltivost:

125Hz	...	0,50
250Hz	...	0,80
500Hz	...	1,00
1000Hz	...	0,90
2000Hz	...	0,95
4000Hz	...	0,85

Pro zabránění třepotavé ozvěny a doladění akustických vlastností učebny umístit na stěny stěnové pohltivé desky. Celkem 5ks. Dva kusy na kratší straně a 3ks na delší straně. Rozměr desek: 1180 – 1210 × 580 – 610 × 90 – 100mm. Barva desek bílá. Uchycení desek pomocí napichovacích trnů a lepidla.

Specifikace desek:

- třída reakce na oheň: A2
- odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita: až do 90% RH
- čištění: vysavačem nebo vlhkým hadříkem
- minimální zvuková pohltivost:

125Hz	...	0,60
250Hz	...	0,90
500Hz	...	0,90
1000Hz	...	0,95
2000Hz	...	0,90
4000Hz	...	0,90

Požadavek:

Celková hodnota zakázky bez DPH činí 131 000Kč.

Celková hodnota zakázky vč. DPH činí 158 510Kč.

Veškeré práce a dodávky musí odpovídat platným normám a předpisům, platným v ČR.
Předmět veřejné zakázky není rozdělen. Uchazeč musí vždy podat nabídku na celý obsah plnění.

Nedodržení všech výše předepsaných kritérií/parametrů je důvodem pro vyřazení nabídky z hodnocení!

Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard služby a uchazeč jej může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší.