

INS, spol. s.r.o.
Parkány 413
547 01 Náchod

Police nad Metují dne 18.03.2020

Vyřizuje : Petr Jenka /725981705

Vyjádření

Věc: vyjádření k napojení kanalizační přípojky - "Klášteř Police nad Metují - zlepšení technické infrastruktury v 1NP a 2NP, přípojka splaškové kanalizace"

Technické služby Police nad Metují jako správce kanalizační sítě, městských komunikací a veřejného osvětlení

souhlasí
s napojením na městskou kanalizaci za těchto podmínek:

- při realizaci kanalizační přípojky je nutno dodržet současně platné technické normy (ČSN 756909) Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001, Kanalizační řád Města Police nad Metují
- kanalizační přípojka bude zaústěna dle přiloženého výkresu do šachty SŠ1 splaškové kanalizace.
- dešťové vody budou svedeny dle PD do stávající vodoteče
- před zasypáním kanalizační přípojky provést tlakovou zkoušku vodou a následně uzavřít smlouvu o odvodu odpadních vod
- veškeré komunikace a pozemky v majetku obce dotčené stavbou uvést do původního stavu.

V Polici nad Metují 18.03.2020

Petr Jenka ved.VTÚ
Technické služby Police nad Metují

