| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY [mm] | POPIS VÝROBKU | POČET KUSŮ | | | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.np | 2.np | střecha | |
| **KN** | OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘECHY NA ZDIVO | 8 000 mm<br>+ 700 mm<br><br>8 500 mm<br>+ 8 900 mm | - ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem<br>- poplastovaná povrchová úprava<br>- PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ | | | 1<br><br>1 | **1**<br><br>**1** |
| **KA** | SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY ATIKY | 7 200 mm | - ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem<br>- poplastovaná povrchová vrstva<br>- součást dodávky střechy<br>- PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ | | | 2 | **2** |
| **KL** | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA | 6 300 mm<br>+ 5 900 mm | - ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem<br>- poplastovaná povrchová vrstva<br>- PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ | | | 1 | **1** |
| | OKAPOVÝ SYSTÉM | | - kompletní odvodňovací systém střechy včetně všech doplňků<br>- poplastovaná povrchová vrstva<br>- PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ | | | | |
| **KL/Z** | PŮLKRUHOVÝ ŽLAB 150 | 8 000 mm<br>8 500 mm<br>3 150 mm<br>5 750 mm | | | | 1<br>1<br>1<br>1 | **1**<br>**1**<br>**1**<br>**1** |
| **KL/S** | SVOD 100 | 5 000 mm<br>5 500 mm<br>6 000 mm<br>4 000 mm | | | | 1<br>1<br>1<br>1 | **1**<br>**1**<br>**1**<br>**1** |
| | | | | | | | |
| **D1** | | dl.3 700 mm | Typové dřevěné madlo kotvené do zdiva. Madlo bude provedené dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí § 5.5.2 a osazené ve výšce 600 mm | 2 | | | **2** |
| | | | | | | | |
| **VZT** | <br> | | Ventilátor axiální D100 určený dpro osazení do stěnyodvětrání přímo přes stěnu. Disponuje automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, sníženou hlukovou zátěží a napevno nastaveným časovým doběhem 4 - 8 min. Na ventilátor bude napojeno odhlučněné potrubí vzduchovodu DN 100 v délce 5000 mm.<br><br>Fasádní větrací mřížka plastová DN 100 | 1<br><br>1 | | | **1**<br><br>**1** |

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ