Legenda místností

ozn.	název místnosti	plocha místnosti	povrchy podlah	povrchy stěn	povrchy stropů	světlá výška	skladby podlah	teplota(°C)	osvětlení (Lx)
201	CHODBA	70.90 m2	typ P1 + typ P6	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1	20°C	100 lx
202	SCHODIŠTOVÁ HALA	29.95 m2	typ P2	typ ST 3	typ T5 + typ T3	4220 mm	S1 + S6	nevytápěno	100 lx
202a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.53 m2		typ ST 3				nevytápěno	100 lx
203	MATERIÁLOVÝ FILTR	11.14 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1		
204	WC PACIENTI	3.76 m2	typ P3	typ ST 2	typ T1.3	2500 mm	S1	20°C	200 lx
205	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2.97 m2	typ P1	typ ST 1	typ T1.3	2500 mm	S1	nevytápěno	200 lx
206	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4.06 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1	nevytápěno	500 lx
207	DOSPÍVÁNÍ	38.58 m2	typ P1a	typ ST 4.1	typ T1.1	3000 mm	S1	24°C	500 lx
208	PRACOVNA LÉKAŘŮ	15.67 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	3000 mm	S1	20°C	500 lx
209	DENNÍ MÍSTNOST - SESTRY	37.72 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	3000 mm	S1	20°C	500 lx
210	WC MUŽI	2.99 m2	typ P3	typ ST 2	typ T1.3	2500 mm	S1	20°C	
211	WC ŽENY	3.22 m2	typ P3	typ ST 2	typ T1.3	2500 mm	S1	20°C	100 / 50 lx
212	ÚKLID	3.14 m2	typ P3	typ ST 1	typ T1.3	2500 mm	S1	20°C	100 / 50 lx
213	CHODBA	67.73 m2	typ P1	typ ST 4.1	typ T1.2	2800 mm	S1	20°C	500 lx
214	SKLAD PŘÍSTROJŮ A MATERIÁLU	38.83 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	2700 mm	S1	25°C	500 lx
215	OPERAČNÍ SÁL	34.04 m2	typ P1a	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	500 lx
216	OPERAČNÍ SÁL	39.78 m2	typ P1a	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	500 lx
217	MYTÍ LÉKAŘŮ	7.56 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	500 lx
218	PŘÍPRAVNA	15.32 m2	typ P1a	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	200 lx
219	DEKONTAMINACE	10.73 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	500 lx
220	PŘÍPRAVNA	15.33 m2	typ P1a	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	500 lx
221	MYTÍ LÉKAŘŮ	7.77 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S2	25°C	500 lx
222	FILTR MUŽI	6.43 m2	typ P1 + typ P4	typ ST 4 + typ ST 5	typ T1.3 + Typ T1.2	2500 mm	S1 + S2	nevytápěno	200 lx
223	ŠATNA MUŽI	3.39 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1	22°C	200 lx
224	FILTR	2.98 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1	22°C	300 lx
225	ŠATNA ŽENY	6.79 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1	22°C	200 lx
226	FILTR ŽENY	8.19 m2	typ P1 + typ P4	typ ST 4 + typ ST 5	typ T1.3 + Typ T1.2	2500 mm	S1 + S2	22°C	200 lx
227	ČISTÍCÍ MISTNOST	7.10 m2	typ P3	typ ST 1	typ T1.3	2500 mm	S2	20°C	200 lx
228	ODPAD	3.88 m2	typ P1	typ ST 1	typ T1.3	2500 mm	S1	nevytápěno	200 lx
229	FILTR PACIENTI	17.74 m2	typ P1	typ ST 4.1	typ T1.2	2500 mm	S1	20°C	200 lx
230	FILTR	8.44 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1	20°C	200 lx
231	ŠATNA	3.98 m2	typ P1	typ ST 4	typ T1.2	2500 mm	S1	20°C	200 lx
232	UMÝVÁRNA + WC	4.05 m2	typ P3 + typ P4	typ ST 2	typ T1.3	2500 mm	S2	20°C	200 lx
233	ÚKLID	3.84 m2	typ P1	typ ST 2 + typ ST 5	typ T1.3	2500 mm	S2	20°C	200 lx
234	CHODBA - STERILIZACE	11.84 m2	typ P1	typ ST 4 + typ ST 5	typ T1.2	2500 mm	S1	25°C	
235	MYTÍ	15.11 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	2700 mm	S1	25°C	
236	SETOVNA	31.32 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	20°C	200 lx
236a	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4.35 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	3000 mm	S1	25°C	
237	SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU	14.79 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	2700 mm	S1	25°C	
238	FILTR	3.82 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	2500 mm	S1	25°C	200 lx
239	EXPEDICE	13.40 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	2700 mm	S1	25°C	200 lx
240	MYTÍ A SKLAD PŘEPRAVEK	10.37 m2	typ P1	typ ST 5	typ T6	2700 mm	S2	25°C	200 lx
241	SPOJOVACÍ KRČEK	17.96 m2	typ P1	typ ST 3	typ T1.2	2750 mm	S6	20°C	200 lx
242	CHODBA	23.50 m2	typ P1	typ ST 3	typ T1 + typ T5	3600 mm	S1	20°C	
243	MYTÍ LÉKAŘŮ	4.13 m2	typ P1	typ ST 3	typ T1.2	2700 mm			
244	FILTR	2.83 m2	typ P1	typ ST 3	typ T1.2	2700 mm			

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH
Cu TRUBKA
Ø8x1
Ø12x1
Ø18x1
Ø22x1
Ø28x1,5
Ø42x1,5
Ø54x2
Ø70x3

LEGENDA

O2	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
N2O	Potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4 bar
CO2	Potrubí oxidu uhličitého - Cu trubka 4 bar
AIR disp	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
AIR stl	Potrubí stlačeného vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů - Cu trubka 4 bar
AIR tech	Potrubí stlačeného vzduchu - technický - Cu trubka 8 bar
VAC	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicinálních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách

Poznámka č. 2:
Svody potrubí k ventilovým krabicím, mostům a lékařským panelům budou vedeny v drážce p

Poznámka č.3:
Pro napojení signalizačního panelu klinické signalizace je nutné přivést přívod silnoproudu - 2
zálohovaného (diesel) zdroje - provede profese silnoproud. Propojení čidel klinického alarmu
plyny.



AKTUALIZACE DOKUMENTACE - 2020

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRASKOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER HÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST: PROFESE:			ČÍSLO ZAKÁZKY
ING. JIŘÍ HÁJEK ING. KVAPIL Z.	JIŘÍ ŠTAJER	JIŘÍ ŠTAJER	DATUM
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			DRUH PROJEKTU:
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			PROJEKT SPOLEČNÉ TYP PROFESE: MEDICINÁLNÍ P
PŮDORYS 2.NP			MĚŘÍTKO: 1:50