


VZT1- Zař.č.1 - OPERAČNÍ SÁL m.č.215



400V (DSG)
COM
AI
DI
AO
DO

DT/3
max/MX

zodpovědný proj.		P. BAREŠ	Zakázka: 04/2021	<div><div>F</div><div>EKVITERM</div><div>O s.r.o.</div><div>MĚŘENÍ A REGULACE</div><div>tel. 465 881 320</div><div>www.ekviterm.cz</div></div>
vypracoval		P. BAREŠ	Datum: 02/2021	
akce		Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratorí Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem		
výkres		Mar4 - REGULAČNÍ SCHEMA	str.č. 3/20	