



R1- DO+ZIS- ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP1, IP44, ROZMĚR 2013x750x410mm (vxšxH), PŘÍVOD VRČHEM, VÝVODY SPODEM A VRČHEM
VČETNĚ AKTIVNÍHO CHLAZENÍ, DVOURYCHLOSTNÍ VENTILÁTOR, DVOUSTUPŇOVÝ TERMOSTAT, UZÁVĚR S DETEKČÍ KOUŘE

LEGENDA:

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘ. I, II
HLAVNÍ VYPÍNAČ (PŘEPÍNAČ SÍŤE) 4P, 80A, SÍŤ-0-ZÁLOŽNÍ ZDROJ
- NASTAVITELNÉ ZPOŽDĚNÍ PŘEPNUTÍ, NASTAVITELNÉ MEZNÍ HODNOTY NAPĚTÍ A FREKVENCE
- VČETNĚ PROPOJOVACÍCH KABELŮ, ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKY, MOŽNOST RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ
- DLE EN 60947-6-1

JISTIČ B63/3
JISTIČ B16/1
JISTIČ B10/2
JISTIČ B6/1
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 10/B/1N/003, TYP"B"
POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ VEL. 22, 40A, gG
BEZPEČNOSTNÍ ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR, 230/230V, 8kW, IP00
PRŮVLEKOVÝ TRANSFORMÁTOR PRO TOM
HLÍDAČ ZATÍŽENÍ A TEPLoty TRANSFORMÁTORU
HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU VEDENÍ ZIS
HLÍDAČ NAPĚŤOVÉ HLADINY SVĚTELNÝCH OBVODŮ PRO CBS

FV1
QM1

OZNAČENÍ KABELŮ
SAFE - OBEČNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO Cu KABELU B2ca s1,d0 (750V/1000V AC) BEZ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ FUNKČNOSTI
H07Z-U - OBEČNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO PEVNÉHO Cu VODIČE B2ca s1,d0 S DVOJITOU IZOLACÍ PRO POSPOJENÍ
DUR - OBEČNÉ OZNAČENÍ POŽÁRNĚ FUNKČNÍHO Cu KABELU P90-R (750V/1000V AC) PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

FA1
FA24-33
FA15-22
FA4,23
FA2,3,5-14
FU1-2
TC1-2
TAR
TOM
HIS
BUS6

AKTUALIZACE DOKUMENTACE – 2020

VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIZNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546339, e-mail: h1h@hsc.cz 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			ČÍSLO ZAKÁZKY	41-H-2016
ING. JIŘÍ HÁJEK	Luboš Gorgan	Karel Nývlt	ING. JIŘÍ HÁJEK	DATUM	02.2021
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Dvůr Králové nad Labem				PROJEKT DPS	
				TYP PROFESE:	
				ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R1-DO+ZIS				MĚŘITKO:	PŘÍLOHA:
				---	D1.4.EL.14