

kabely pro VZT jednotku nebudou ve společné trase s nechráněným vedením pro pohony světlíků a pro větrnou automatiku

DVOUKANÁLOVÝ VESTAVNÝ PŘIJÍMAČ, 868 MHz, dosah 150m ve volném prostoru, osazený v instalační krabici IP65

BATERIOVÝ DVOUKANÁLOVÝ / ČTYŘKANÁLOVÝ VYSÍLAČ, dosah 150m ve volném prostoru, IP65

VYSÍLAČ STAVU KONTAKTŮ S PŘIJÍMAČEM (OSAZEN V RH)

SPÍNACÍ HODINY (OSAZENY V RH)

DETEKTOR VĚTRU A DEŠTĚ (NA STŘEŠE)

VJ/7 VĚTRACÍ JEDNOTKA - CENTRÁLA PRO POHONY 230V, AC, sedm větracích slupin, max. zatížení 5A/skupina, se signalizací VÍTR, DÉŠŤ na krytu ústředny

MaR VZT MaR pro VZT , 2x2,5 kW

Ing. Hana Bezstarosti Belveder 168, Dobruška, 518 01 Tel.: 606 83 73 08 * IČ: 67465935

Razítko :

Zodpovědný projektant : Ing. Hana Bezstarosti

Vypracoval : Ing. Hana Bezstarosti

Investor : Střední průmyslová škola stavební. a Obchodní akademie, Pražská 931, 547 01 Náchod

Stupeň : dps

Datum : 4/2019

Č. zak.: 22/2019/EL

Měřítko : 1 : 150

Formát : 1 x A3

Č. výkr. : E1

Č. paré :

Podpis :

Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě

na st. p. č. 1998/2 a 888

D.1.4 – Elektroinstalace

Půdorys 1.n.p.