




SYKFY 4x2x0,5 –

sensory – VÍTR, DEŠŤ

RH



CYKY J 3x2,5 – napájení

CYKY O 3x1,5 – spínací hodiny

SYKFY 3x2x0,5 – vys. stavu kontaktů
(vyhodnocení sensorů VÍTR, DEŠŤ)

VJ / 7

CYKY J 3x2,5 –

přijímače jednotlivých pohonů



EP.S..

- 5x 2 dvoukanálový dálkový vysílač
(lokální ovládání jednoho pohonu)
- 1x 4 čtyřkanálový dálkový vysílač
(lokální ovládání dvou pohonů)
- 1x 2 dvoukanálový dálkový vysílač
(možnost centrálního zavření)

Ing. Hana Bezstarosti		Belveder 168, Dobruška, 518 01	Tel.: 606 83 73 08 * IČ: 67465935		Razítko :		
Zodpovědný projektant :	Ing. Hana Bezstarosti		Stupeň : dps				
Vypracoval :			Datum : 4/2019				
Investor : Střední průmyslová škola stavební. a Obchodní akademie, Pražská 931, 547 01 Náchod			Č. zak.: 22/2019/EL				
			Měřítko : --				
Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě na st. p. č. 1998/2 a 888			Formát : 1 x A4				
			Č. výkr. : E3				
D.1.4 – Elektroinstalace			Č. paré :	Podpis :			
Schéma ovládání pohonů světlíků							