

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Oprava rozvodů topení ve stravovacím provozu NRK“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti jednoho účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 12. 11. 2021

Prosím o vysvětlení dotazů viz níže. Předem děkuji za zodpovězení.

1, Výkaz výměr neobsahuje rozebrání kazetového stropu v jídelně. Má se tato práce a případná dodávka nových kazet započíst do cenové nabídky? Nebo bude řešeno formou víceprací při realizaci dle skutečnosti?

2, Případné odstavení topného systému. Zakázku nelze realizovat bez odstávky topného systému. Nová otopná tělesa se mají montovat v místech starých instalací. Může se provést nový rozvod potrubí pod stropem bez odstavení a potom bude potřeba demontovat staré topení, namontovat nová tělesa a propojit s novými rozvody. Jaká nejdelší doba odstávky je možná?

S pozdravem

Odpověď zadavatele ze dne 15. 11. 2021

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 12. 11. 2021, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

- 1) **Zadavatel na základě konzultace s projektantem p. Ešpandrem mění přílohu č. 2 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a přílohu č. 7 ZD – RK nemocnice ÚT VZDT-UT1.**

Tyto uvedené přílohy byly doplněny o položku „Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu“.

Původní přílohy (příloha č. 2 a příloha č. 7) v zadávací dokumentaci byly nahrazeny přílohami č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr_verze_2 a přílohou č. 7 ZD – RK nemocnice ÚT VZDT-UT1_verze_2.

- 2) **Zadavatel uvádí jako nejdéle možnou odstávku topného systému maximálně 7 kalendářních dní.**

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedené a na to, že změna výše uvedených příloh má významný vliv na správné stanovení nabídkové ceny, se lhůta pro podání nabídek **prodlužuje**.

Zadavatel tímto ruší znění článku „11. Lhůta a místo pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

11. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky (v elektronické podobě nebo v listinné podobě) je:

25. 11. 2021 do 10:00 hodin.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr_verze_2

Příloha č. 7 – RK nemocnice ÚT VZDT-UT1_verze_2

V Náchodě dne 15.11.2021

Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.