

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DODATEK 1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :	Snížení energetické náročnosti budovy - SOŠ a SOU Vcelova, Vážní 1098, Hradec Králové Vážní č.p. 1098, 500 03 Hradec Králové
Projektovaná část :	D.1.4a - VYTÁPĚNÍ STAVBY
Stupeň :	DPS
Investor :	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zodpov. projektant :	Ondřej Zikán
Vypracoval :	Ondřej Zikán
Datum zpracování :	07/ 2019

OBSAH:

1. POPIS ZPŮSOBU VĚTRÁNÍ OBEJKTU	2
--	---

1. POPIS ZPŮSOBU VĚTRÁNÍ OBEJKTU

Větrání řešeného objektu je zajištěno přirozeným způsobem pomocí otvíravých oken v dávce minimálně 25m³ / h na osobu. Otvírání oken je upraveno místním provozním řádem a je zajištěno odpovědnou osobou dle potřeby aktuálního počtu v jedné místnosti. Tepelné ztráty vzniklé přirozeným větráním jsou pokryty otopnou plochou. Větrání prostoru dílen je podpořeno podtlakovým způsobem škodlivin od servisovaných vozidel technologickým odtahem z výfukového potrubí a technologickými odtahy od pracovních stolů.

Hradec Králové

červenec 2019

Vypracoval:

Ondřej Zikán