

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Filtry do jednotek vzduchotechniky pro ONN a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádostí třech účastníků o veřejnou zakázku.

A. Úplné znění dotazu účastníka ze dne 22. 11. 2021

Dobrý den,

v souvislosti s Vaší veřejnou zakázkou na nákup filtrů do jednotek vzduchotechniky bychom na Vás měli několik otázek:

- 1. Prosíme o vysvětlení popisu HEPA filtrů v lokalitě Náchod - označení 0 – A – 3*
- 2. Prosíme o doplnění důležitých údajů k HEPA filtrům v lokalitě Rychnov nad Kněžnou – filtrační třída HEPA filtrů, materiál rámečku, druh těsnění a jeho umístění – čistá strana, prachová strana nebo na obě strany.*
- 3. Mohli bychom Vám nabídnout u kapsových filtrů naše standardní délky kapes? (maximální rozdíl cca 15 mm)*
- 4. V přehledu filtrů pro jednotlivé pokoje a sály u filtrační třídy F7 požadujete délku 292. Přejete si nabídku na rámečkový filtr nebo na kapsový filtr?*

Odpověď zadavatele ze dne 26. 11. 2021

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 22. 11. 2021, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

1. A14FS-150/MU1 305/305/78

A14FS-340/MU1 457/457/78

A14FS-530/MU1 575/575/78

Podrobnější popis přikládá zadavatel v příloze č. 1 – HEPA filtry Na + RK tohoto vysvětlení.

2. MDF/ ploché s uzav. póry, průtok vzduchu 1250 m³/h, třída filtrace H13

Podrobnější popis přikládá zadavatel v příloze č. 1 – HEPA filtry Na + RK tohoto vysvětlení.

3. Ano, zadavatel připouští maximální rozdíl až do 30 mm délky kapes u kapsových filtrů, pokud tento rozdíl nebude mít žádný vliv na funkčnost filtrů.

4. Zadavatel požaduje kapsový filtr u filtrů s délkou 292 mm.

B. Úplné znění dotazu účastníka ze dne 22. 11. 2021

1. Prosíme u jednotlivých filtrů s rozměry:

- 592x592x292
- 592x287x292

o doplnění zdali se jedné o klasické kapsové filtry, či zdali se jedná o filtry FP.

Příloha č.2 2_Cenová nabídky po položkách (Modelový příklad) řádky číslo: 20, 24, 70 a 132

Technické listy jednotlivých filtrů Vám zasílám v příloze.

2. Prosím u položky HEPA filtry / lokalita Rychnov nad Kněžnou u HEPA filtrů s rozměr 610x610x150 (Příloha č.2 2_Cenová nabídky po položkách (Modelový příklad) řádek 169) o doplnění následujících atributů pro možnost kompletace nabídky:

- Průtok daných HEPA filtrů
- Zdali bude rám filtru vyroben z MDF, Hliník, pozink, nerez,
- Zdali bude filtr obsahovat i ochranou mřížku a to na vstupní nebo výstupní či na obou stranách
- Zdali bude filtr obsahovat těsnění a to na vstupní nebo výstupní či na obou stranách a tip těsnění o který se bude jednat (ploché, pūkulaté, U profil, gelové)

3. Z důvodu optimalizace výroby jsme nuceni u některých kapsových filtrů poupravit hloubku kapse, u kterých garantujeme, že nebudou mít na funkčnost filtrů žádný vliv. Můžeme takto úpravy hloubek kapes z důvodu optimalizace výroby nacenit, aniž bychom byly vyřazeni z výběrového řízení?

- Namísto hloubek 550mm nabídneme 525mm
- Namísto hloubek 390mm nabídneme 360mm

4. Musíme bohužel upozornit na to že současně v třídách filtrace je uvedená filtrace ještě po staru dle EN: 779:2012. Současně by již zde měla být uvedená účinnost dle ISO 16890, které vzešlo v platnost v roce 2019 (ISO ePM: Coarse xx%, ePM10 xx%, ePM2,5 xx% a ePM1 xx%).

Takto vypsání výběrového řízení může být napadnutelné. Velice rádi Vám v rámci součásti naší nabídky k našim filtrům třídy této filtrace doplníme. Budete toto doplnění od nás požadovat? Doporučujeme totéž doplnit i od ostatních účastníků výběrového řízení a to z důvodu toho, aby bylo možné vyhodnotit, zdali i konkurence Vám nabízí srovnatelné produkty s našimi.

Příkladově uvádím že naše společnost současně nabízí 3 druhy filtrů pod původním značením dle EN: 779:2012: F7 a každý s jinou účinností dle ISO 16890: ISOePM10 75% (syntetický materiál), ISO ePM1: 55% (syntetický materiál), ISOePM1 65% (skelný materiál)

Odpověď zadavatele ze dne 26. 11. 2021

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 22. 11. 2021, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

1. Jedná se o kapsové filtry.

2. MDF/ ploché s uzav. póry, průtok vzduchu 1250 m³/h, třída filtrace H13

Podrobnější popis přikládá zadavatel v příloze č. 1 – HEPA filtry Na + RK tohoto vysvětlení.

3. Ano, zadavatel připouští maximální rozdíl až do 30 mm délky kapes u kapsových filtrů, pokud tento rozdíl nebude mít žádný vliv na funkčnost filtrů.

4. Zadavatel ruší znění článku 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace bod C) Další požadované doklady, kdy měl účastník předložit dokument prokazující splnění normy EN 779: 2012 a nahrazuje jej novým zněním:

Účastník předloží spolu s nabídkou dokument (např. certifikát nebo jiný rovnocenný dokument) prokazující splnění účinnosti filtrů dle normy ISO 16890.

C. Úplné znění dotazu účastníka ze dne 25. 11. 2021

Dobrý den, poprosím o informaci k filtrační třídě posledního filtru uvedeného v modelovém příkladu, HEPA filtr 610x610x150 v počtu 13 ks.

Odpověď zadavatele ze dne 26. 11. 2021

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 25. 11. 2021, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

1. MDF/ ploché s uzav. póry, průtok vzduchu 1250 m³/h, třída filtrace H13

Podrobnější popis přikládá zadavatel v příloze č. 1 – HEPA filtry Na + RK tohoto vysvětlení.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedené a na to, že změna výše uvedených příloh má významný vliv na správné stanovení nabídkové ceny, se lhůta pro podání nabídek **prodlužuje**.

Zadavatel tímto ruší znění článku „8. Lhůta a místo pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronické nabídky je: 06. 12. 2021 do 10:00 hodin.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 1 – HEPA filtry Na + RK

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace_verze_2

V Náchodě dne 26.11.2021

.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.