




POPIS:  
Při rekonstrukci dojde k realizaci nových otopných těles. Tato tělesa budou napojena na stávající rozvod z ocelového potrubí, který je veden pod stropem. Napojení bude přiváření s přechodem na měděné potrubí. Nové přípojky budou vedeny pod stropem pomocí třmenů s gumovou vložkou. Tělesa budou s integrovaným ventilem a budou osazena termostatickou hlavici s pojistkou proti odcizení. Vzduchotechnika bude podtlaková. Pod stropem bude umístěn podstropní ventilátor, který bude odvádět vzduch z místnosti 1.36a spirálově vinutým pozinkovaným potrubím do exteriéru. Potrubí bude vedeno pod stropem a uchyceno bude pomocí třmenů. Na fasádě bude ukončeno protidešťovou mřížkou.

Předpokládaný teplotní spád vytápění je 70/50°C.

LEGENDA ČAR:

- Topná voda - přívod
- měděné potrubí spojované pájením
- Topná voda - zpátečka
- měděné potrubí spojované pájením
- stávající potrubí vytápění
- ocelové potrubí
- spirálově vinuté pozinkované potrubí VZT



|  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
| INVESTOR:<br>   |   | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ<br>Pivovarské náměstí 12/45<br>500 03 Hradec Králové  |            |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br><br>AA-CONSULT CZ, spol.s r.o.<br>PROJEKTOVÁNÍ STAVĚB - INŽENÝRING<br>E-MAIL: macoun@aa-consult.cz |   | AA-CONSULT CZ, spol.s r.o.<br>PROJEKTOVÁNÍ STAVĚB - INŽENÝRING<br>sídlo: Za Školou 660, 50743 Sobotka<br>TEL: 739 033 606, 603 262 247<br>E-MAIL: macoun@aa-consult.cz |            |
| NÁZEV AKCE   | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE<br>STRAVOVACÍHO PROVOZU V N. BYDŽOVĚ                                  | FORMÁT   | MĚŘÍTKO    |
| DPS  | leden 2020  | 594 x 297  | 1:50       |
| ÚČEL:  | ZAKÁZKOVÉ ÚČEL  | AUT. ZAŘÍTKO   |            |
| PROJEKCE   | D.14.2 VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA   |  |            |
| MÍSTO  | AREÁL NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV - OBJEKT č.p. 494,<br>Jana Palacha 494, 504 01 Nový Bydžov, ppč. st. 1903 |  |            |
| VYPRACOVAL   | Kateřina Ryvolová   | HP   |            |
| KONTROLOVAL  | Ing.Miroslav Macoun   | HP   |            |
| OBJEKT   | Ing.Miroslav Macoun   |  |            |
| OBJEKT č.p. 494 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ A GARÁŽE  |   |  |            |
| PŮDORYS 1NP  |   | ČÍSLO VÝKRESU  | REVIZE     |
|  |   | D.14.2.2.2   | ČÍSLO PÁŘE |