



SÍŤ TN-C-S AC 50Hz 230/400V

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ | - ZÁKLADNÍ IZOLACE   |
|                      | - KRYTY A PŘEPÁŽKAMI |

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ | - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE |
|                        | - OCHRANNÝM POSPOJENÍM             |

## ZMĚNA A ETAPA 3

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<b>HMS</b>  Dvůr Králové n/L	
MIKEŠ	MIKEŠ	ZAKÁZKA:	95/20
VEDOUCÍ PROJEKTU : ING.ZDENĚK JANSÁ		DATUM:	09/2020
INVESTOR: ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s		DRUH:	DPS
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA		FORMÁT:	
SO56 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO	
A NAPOJENÍ ČERPADLA		Čís.PŘÍLOHY	
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		D.1.4.g -3	
OBSAH: <b>NAPOJENÍ KONTEJNERŮ</b>			