



SÍŤ TN-C-S AC 50Hz 230/400V

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

ZMĚNA A ETAPA 3

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS Dvůr Králové n/L elektro
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUcí PROJEKTU :	ING.ZDENĚK JANSÁ	ZAKÁZKA: 95/20
INVESTOR:	ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s	DATUM: 09/2020
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA SO56 NAPOJENÍ KONTEJNEROVÝCH BUŇEK A ČERPADLA D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DRUH: DPS
		FORMÁT: 1:250
		ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g -1
OBSAH: SITUACE NAPOJENÍ BUŇEK A ČERPADLA		