

Protokol č. 25/14

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí

Firma:

HMS elektro s.r.o Dvůr Králové nad Labem

Logo (Ctrl+V)

Vypracovaný v:

Dvůr Králové nad Labem

dne

24.09.2020

Složení komise

Předseda:

Zdeněk Mikeš - projektant elektro

Členové:

Martin Hrubý - revizní technik

Jiří Horák - revizní technik

.

Název objektu:

Napojení kontejnerových buněk a čerpadla ZOO Dvůr Králové n/L - jihozápadní Afrika

Popis objektu:

Kontejnerové buňky pro ustájení pelikánů a volavek.Vnitřní prostor je větraný.
Vnitřní prostor buněk bude vybaven elektroinstalací výrobce,která musí odpovídat podmínkám ustájení.
Tento protokol uvažuje s úklidem podlahy vodou do výšky 0,5m,kde nesmí být žádné elektrické zařízení.
Elektrické zařízení bude ve výšce 1,2m od podlahy a musí mít krytí minimálně IP44.

Rozhodnutí:

Venkovní prostory AB8 - prostor nebezpečný
Vnitřní prostory buněk AF3 - prostor nebezpečný

Zdůvodnění:

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit.

Sepsaný v:

Dvoře Králové nad Labem

dne

24.09.2020