


1	VOZOVKA ŽIVIČNÁ DLE TP 170 UPRAVENÁ			
	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 PMB 25/55-60	50mm	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ	PS-CP B 60 BP5	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+ PMB 25/55-60	50mm	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ	PS-CP B 60 BP5	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
	RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RSCA	150mm	TP 208
	CELKEM CCA		250mm	

NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY O +100mm.

2	VOZOVKA ŽIVIČNÁ DLE TP 170 UPRAVENÁ - ROZŠÍŘENÍ A SANACE VOZOVKY			
	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 PMB 25/55-60	50mm	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ	PS-CP B 60 BP5	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+ PMB 25/55-60	50mm	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ	PS-CP B 60 BP5	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
	RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RSCA	150mm	TP 208
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150mm	ČSN 73 6126
	FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500G/M2			
	SANACE KAMENIVEM FRAKCE 63/125	KAM	300mm	ČSN 73 6126
	FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500G/M2			
	CELKEM CCA		700mm	

NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY O +100mm.

V MÍSTĚ SANACE RESP. ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY BUDE PRO RECYKLACI DOPLNĚN ASFALTOVÝ RECYKLÁT TL. 150mm.



3	KONSTRUKCE CHODNÍKU, DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ			
	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL.	60 mm	ČSN 73 6131-1
	LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
	CELKEM	MIN.	300mm	

NA CHODNÍK BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 10/20 BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ.

V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE NA PLÁNÍ DOSAŽENO Edef.2.min. 30MPa V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63.

SO 101 KOMUNIKACE

<div><div>DI</div><div>PROJEKT</div></div> <div>DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROSLICE</div>	HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>	III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.		
	VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.		
	TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.		
	INVESTOR:	KRÁLOVÉHRDECKÝ KRAJ		
OBEC:	NEMOJOV	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ			
STUPEŇ PD:	DUSP	AKCE:		
Č. ZAKÁZKY:	013/2021			
DATUM:	03/2021			
FORMÁT:	3xA4			
MĚŘÍTKO:	1:50	PŘÍLOHA:		
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: D.1.3			