ZAŘÍZENÍ	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY	RŮZNÉ



rozvodnice EATON BF-U-4/96-C pod omítku

QM3	vypínač 3F IS-63/3
Fi	proudový chránič PF7-40/4/003
Fa	jistič PL7-Bx/x
KA1	impulzní relé Z-230/S
KA2	výkonový stykač AC-3
KA3	instalační relé Z-R230/SO
KT	časové relé ZRMF1/W
K	pomocný kontakt Z-HK
SA	tlačítko Z-PU/S
KM1	instalační relé 3P/10A 230VAC
OPV	pojistkový odpínač OPVP14-3-S
SP	svodič přepětí PIII-275/3+0

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

Elektro projekce Vlach
Palachova 1742
547 01 Náchod
mobil: 604 163 232
e-mail: ep.vlach@atlas.cz

PROJEKTANT	VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA	66-19
VYPRACOVAL	RICHARD KAŠPAR	STUPEŇ	PS
INVESTOR	Gymnázium Broumov, Hradební 218, Broumov	DATUM	12.2020
MÍSTO	st. p.č. 222, k.ú. Boumov	FORMÁT	2A4

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ GYMNÁZIA BROUMOV

ROZVÁDĚČ R0.4

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.9