



Gymnázium Broumov 1.NP

- 14x 1 ELEKTRO-LUMEN NARA 12 4x5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický  
121x 1 D ELEKTRO-LUMEN NARA 12 DALI 4x5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický  
3x 2 ELEKTRO-LUMEN NARA 12 4x5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, nouzové  
6x 2 D ELEKTRO-LUMEN NARA 12 DALI 4x5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, nouzové  
6x 3 ELEKTRO-LUMEN NARA 12 6x0 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický  
20x 3 D ELEKTRO-LUMEN NARA 12 DALI 6x0 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický  
16x 4 D ELEKTRO-LUMEN SITA Z 12 DALI 4x8 840 Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené  
5x 9 ELEKTRO-LUMEN TARA 3x0 840 Přisazené LED svítidlo, opalový difuzor, IP65

Vysvětlivky

- RS1 rozváděč  
STO termostát  
VYPINAC výpínač  
PŘEPINAC přepínač sériový  
PŘEPINAC přepínač střídaný  
Hlačitko tlačítko  
Časové relé pod přístroje  
Přepínač dvojitý  
TR trafo  
Svítilno nouzové do podhledu, přisazené  
zásuvka se svodičem přepětí  
zás. jednos. fr.  
ventilátor  
doplňující pospojování  
svítidlo průmyslové LED  
svítidlo LED, "D" s předřadníkem DALI  
vedení v podparapetním žlabu LEGRAND DLP 150x65  
vedení v drátěném žlabu OBO GRM 55/200 FT nad podhledem  
PS pohybový senzor LEGRAND - CPElectronics EBDSPR-PRM  
LED pásek v Al liště  
zásuvková skříň 230/400V  
el.bojler  
termostát  
sporáková kombinace  
akumulační kamna  
podlahová, zásuvková krabice

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojováním, proud chráničem

	PROJEKTANT	VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA	66-19
	VYPRACOVAN	RICHARD KASPAR	STRUPEJ	PS
	INVESTOR	Gymnázium Broumov, Hradec 278, Broumov	DATUM	12.2020
	MÍSTO	st. p.č. 222, k.ú. Broumov	FORMÁT	A3
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ GYMNAZIA BROUMOV				ČÍSLO VÝKRESU
1.NP. ELEKTROINSTALACE				D.1.4.2
				1:50