

LEGENDA částí VO:

- NOVÝ STOŽÁR VO Sx - VÝŠKA 8m - 5ks
- NOVÝ STOŽÁR VO Sx S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM 2x0,5m/180° - VÝŠKA 8m - 2ks
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR
- RUŠENÉ STOŽÁRY A VEDENÍ VO
- KABEL CYKY-J 4x10 v kabelové chrániče pr. 50 mm (ve výkopu bude souběžně veden zemnicí pásek FeZn 30x4)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
- RUŠENÉ VEDENÍ
- KABELOVÁ SPOJKA ZEMNÍ

Typ svítidel:

S1 - S7 9 ks Pouliční LED svítidlo, hliníkový odlitek, difuzor skleněný (4778 lm, 37.0 W) montážní výška 8m

OCHRANA PŘED DOTYKEM

-NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3)

CHARAKTER PROSTORU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY

PŘEDEPSANÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE, POZOR NA NEZAKRESLENÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:


ČÁST D
SO 421

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

AUTORIZACE

OBJEDNATEL:	
	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí č. p. 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546

ZHOTOVITEL:	NAVRHL / VYPRACOVAL:
	ADVISIA, s.r.o. Pernerova 659/31a Praha 8 - Karlín, 186 00 www.advisia.cz, +420 730 190 190
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
	TECHNICKÁ KONTROLA:
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Miroslav Větrovský

PODZHOTOVITEL:	NAVRHL / VYPRACOVAL:
	Rostislav BROŽ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
	Ing. Radim MACH
	TECHNICKÁ KONTROLA:
	Ing. Petr KRUPÍČKA
	ZAK. Č. KOOPERANTA: 21_001

AKCE:	Parkoviště - Domov U Bírčky	
ČÍSLO OBJEKTU:	NÁZEV OBJEKTU:	ČÍSLO ZAKÁZKY:
SO 421	Veřejné osvětlení	20_048-A
ČÍSLO PŘÍLOHY:	NÁZEV PŘÍLOHY:	DATUM:
02	Situace	12/2021
		FORMÁT:
		3 x A4
		MĚŘITKO:
		1:250
		REVIZE:
		00
		STUPEŇ PD:
		PARÉ:
		DPS