

ADVISIA, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín, 186 00

Kopie: Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2,
Hradec Králové, 50003

Váš dopis: 22.04.2021 20_048-A
Vyřizuje: Círk / 238464522

Naše značka: VTS/2104a/2021/Cir
Datum: 22. 04. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci: „Parkoviště – Domov U Biřičky“.

Společnost CETIN a.s, oddělení investiční výstavby, přezkoumalo předloženou koordinační situaci C.3 dokumentace stavby „Parkoviště - Domov U Biřičky“ ve stupni pro Společné územní a stavební řízení, zejména pak technické řešení přeložky sítě elektronických komunikací, s tímto stanoviskem:

Příložení rezervní chráničky a navržená zvýšená ochrana vedení SEK do žlabu KZ13 v kolizním místě splňuje normu prostorového uspořádání sítě technického vybavení ČSN 73 6005 a vyhovuje našim interním předpisům. Trasu není nutné stranově přesouvat, vzhledem k plánované skladbě povrchu parkoviště může po zažlabování trasa setrvat ve svém stávajícím ochranném pásmu.

Vzhledem k již uskutečněným jednáním a navrženému řešení není nutné smlouvu o překládce uzavírat před vydáním stavebního povolení. Žádáme stavebníka, aby nás kontaktoval s objednávkou překládky SEK nejdéle 10 týdnů před fyzickým zahájením realizace hlavní stavby.

Toto je navazující stanovisko k námi dříve vydanému vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací číslo jednací: 524210/21 ze dne 22.1.2021 a nyní nemáme žádných připomínek k vydání územního řízení a stavebního povolení.

S pozdravem za společnost
CETIN a.s.
Senior specialista pro výstavbu sítě
Ing. Tomáš Círk, MBA

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

