

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky
1.2.2021

naše značka
TSHK/186/DS/21

vyřizuje / linka
Markarjanc/607209838

Hradec Králové
18.2.2021

Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Parkoviště - Domov u Biřičky“, rekonstrukci a vytvoření nových parkovacích stání, p. p. č. dle předložené dokumentace k. ú. Kluky

Žadatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zmocněnec: ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
Vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti,

Dokumentace:

- typ:
- zpracovatel: ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
- zakázka č./datum: 20_048-A / 01.2021
- stupeň:

Vyjádření střediska místních komunikací:

Přilehlý chodník v ulici K Biřičce v majetku Statutárního města má nový živičný povrch včetně snížené obruby, není nutné ho znovu opravovat, pouze v případě, že by do něj bylo zasahováno. Jinak celá stavba parkoviště a chodníků je na soukromých pozemcích, proto zde nemáme připomínky.

Povrch dotčených komunikací: živice

Stáří dotčených komunikací: 2 roky chodník, vozovka nad 10 let

Záruky: ne

Za správnost:

Novotný Zbyněk	17.2.2021	495 402 673	606 680 411	novotny@tshk.cz
----------------	-----------	-------------	-------------	-----------------

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Z technického hlediska nemáme zásadní připomínky.

- V místě se nacházejí sítě VO.

Před začátkem výkopových prací je nutné vytyčení sítí veřejného osvětlení, po telefonickém dohovoru s panem Volfem, číslo telefonu 731 131 220.

Za správnost:

Dušek Jakub	5.2.2021	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz
-------------	----------	-------------	-------------	---------------

Vyjádření střediska městské zeleně:

Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.

- Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!
- Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat středisku měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže

Za správnost:

Maternová Daniela	3.2.2021	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz
-------------------	----------	-------------	-------------	-------------------

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace

