



HVĚZDÁRNA V ÚPICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY POZOROVACÍHO DOMKU NA st.p.č. 1455
 PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY



POZNÁMKA:

BETON VĚNCŮ C 20/25 - XC1 - C10,2
 VÝZTUŽ: OCEL 10 505 (R), ELEKTRODA E48,83
 ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE BETONOVÁNY SOUČASNĚ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ,
 PODÉLNÁ VÝZTUŽ VĚNCŮ 4 Ø 14 R + TRŽMINKY PO 250 MM Ø 8 R
 V ROZÍCH PODÉLNOU VÝZTUŽ PROPOJIT NAVAŘENÍM ROHOVÉ VÝZTUŽE
 NADBETONÁVKA STROPU Z BETONU C20/25 VYZTUŽENA V CELÉ PLOŠE
 KARI SÍTÍ Ø 5, OKA 150 X 150 MM, PŘESAŘ SÍTÍ MIN. 1 OKO
 V MÍSTĚ PILÍŘE PRO BUDOUCÍ DALEKOHLED BUDOU STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ
 DESKY V ŠÍŘCE 900 MM (3 X 300 MM) VYBOURÁNY A NAHRAZENY MONOLITICKOU
 ŽB DOBETONÁVKOU TL. 100 MM (PLOCHA 900 X 1210 MM) ARMOVANOU
 KARI SÍTÍ 6/100 -6/100, BETON C 20/25. DO NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
 BUDOU OSAZENY 3 PP CHRÁNIČKY DN 100 MM.

VĚNEC V ÚROVNI STROPU
 (tl. 250 mm) - OBVODOVÝ - 34,3 bm
 MĚŘÍTKO 1 : 10



OZN.	VÝZTUŽ	DĚLKA CELKEM (m)	HMOTNOST CELKEM (kg)
1	ø 8 R	119,26	47,11
2	ø 14 R	68,80	70,10

±0,000 = úroveň podlahy předsíně

	ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz					PARÉ Č. :
	VEDOUcí PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK		VYPRACOVAL: ING. MAREK PAVLÍČEK	
MÍSTO: ÚPICE KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		Č. ZAK. 01 / 20	STUPEŇ: DPS	DATUM: 09 / 2020	MĚŘÍTKO: 1 : 50	FORMÁT: 03 x A4
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ AKCE: Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domku na st.p.č. 1455 PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY						VÝKR. Č. : D.1.1 AR.04