



Rozváděč - Zapuštěný

Typ: 6x21 (126) mod
oceloplechový s plnými dveřmi
rozměr nicky 887x546x160 mm
vnější rozměr 917x586x100 mm
Krytí IP 43/20

In = 63A
Un = 400V
Ik' < 10 kA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Žitč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové			KRAJ	Královéhradecký
STAVBA			OBEC	Úpice
Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domu			ST. ÚŘAD	Úpice
na st.p.č. 1455			STUPEŇ	DPS
v k.ú. Úpice [774651]			DATUM	Září 2020
			ZAK. ČÍSLO	81/20
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
Rozváděč R2			1:50	E4



