



Legenda značek SIL :

- 280mm M LED svítidlo přisazené, IP43, 15W, 1430 lm, plech + mat. sklo, d=280mm
- S LED svítidlo přisazené, IP20, 14W, 1100 lm, plech + prizm. kryt, d=190mm
- LED 4100 lm 34W C LED svítidlo přisazené, IP40, 34W, 4100 lm, AL rám., opál. kryt, 600x600
- F LED svítidlo přisazené, IP40, 17W, 1800 lm, AL rám., opál. kryt, 600x300
- Infraspínač IP44, IP20
- LED Svítidlo nouzové 1,2W, 1hod, IP22, test tl.
- NO Svítidlo vybavené nouzovým modulem
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - dvojitá
- Rxxx Rozváděč podružný
- el. přímotop, 230V, IP20, termostat, pilot
- Kabelový vývod
- Stěnová ventilátorová rekuperační jednotka (230V/100W)
- Prostorový termostat krytí IP20

Bilance el. vytápění:

Tepelné ztráty CELKEM: 3 850 W
Instalovaný el. výkon CELKEM: 5 500 W

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík Žreč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	KRAJ	Královéhradecký
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové		OBEC	Úpice
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domku na st.p.č. 1455 v k.ú. Úpice [774651]		ST. ÚŘAD	Úpice
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Září 2020
			ZAK. ČÍSLO	81/20
OBSAH VÝKRESU	Půdorys 1NP - Silnoproud		MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
			1:50	E2